

## **ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Стационарные свинцово-кислотные  
аккумуляторные батареи  
Classic: OPzS, GroE, OGi, OCSM**



**АККУ-ФЕРТРИБ**

Качество. Надежность. Долговечность

## Оглавление:

---

|   |    |
|---|----|
| Технический паспорт.....  | 2  |
| Инструкция по хранению и монтажу.....   | 3  |
| Инструкция по вводу в эксплуатацию.....   | 5  |
| Журнал ввода в эксплуатацию.....  | 6  |
| Результаты контрольных измерений в процессе ввода в эксплуатацию.....   | 7  |
| Инструкция по эксплуатации № 81700720P.....   | 8  |
| Приложение 1  |    |
| Технические характеристики  |    |
| OPzS Блоки.....   | 11 |
| OPzS Элементы.....  | 11 |
| Energy Bloc.....  | 12 |
| OGi Элементы.....   | 12 |
| GroE. Емкость положительных пластин – 25Ач.....   | 13 |
| GroE. Емкость положительных пластин – 100Ач.....  | 13 |
| OCSM Элементы.....  | 14 |
| Приложение 2  |    |
| Методы заряда и требования к установке и эксплуатации.....  | 15 |
| Приложение 3  |    |
| Инструкция по приготовлению электролита.....  | 17 |
| Приложение 4  |    |
| Электролит и дистиллированная вода для свинцово-кислотных аккумуляторов.....  | 18 |
| Приложение 5  |    |
| Напряжение элементов/блоков и значение плотности электролита во всех элементах в конце ввода в эксплуатацию после переключения в режим постоянного подзаряда..... | 19 |
| Приложение 6  |    |
| Форма аккумуляторного журнала.....  | 20 |

# Технический паспорт

## стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

### Classic: OPzS, GroE, OGi, Energy Bloc, OCSM

#### 1. Назначение.

1.1. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи технологии Classic с трубчатыми положительными пластинами типа OPzS, с пластинами большой поверхности типа GroE, с намазными положительными пластинами типа Energy Bloc и OGi, с трубчатыми положительными пластинами и отрицательными пластинами с решеткой из тянутой меди типа OCSM – предназначены для комплектования батарей, используемых в качестве установок резервного питания в системах телекоммуникаций, производства и распределения электроэнергии, в промышленном оборудовании, в системах безопасности, хранения и обработки данных, а также любых других применениях, требующих автономного, аварийного или бесперебойного электроснабжения. Аккумуляторные батареи эксплуатируются как в параллельно-резервном режиме, обеспечивая в аварийных случаях всю нагрузку постоянного тока, так и в циклическом режиме (разряд-заряд).

#### 2. Основные технические данные и характеристики.

2.1. Аккумуляторы поставляются сухозаряженными или заполненными электролитом и заряженными.

2.2. Электрические характеристики, габаритные размеры и масса аккумуляторов приведены в Приложении 1 к настоящей эксплуатационной документации, а также проспекте и технических условиях.

2.3. Аккумуляторы должны иметь не менее 95% номинальной емкости на первом цикле и 100% номинальной емкости - не позднее 5 цикла по стандарту МЭК 896-1.

2.4. Срок хранения залитых аккумуляторов без подзаряда не должен превышать трех месяцев. Рекомендуемый срок хранения сухозаряженных аккумуляторов - не более четырех лет при соблюдении соответствующих условий хранения (см. инструкцию по хранению и монтажу).

2.5. Технические характеристики гарантируются при условии соблюдения требований, изложенных в настоящей эксплуатационной документации.

2.6. Условные обозначения:

8 OPzS 800 (LA) → содержание сурьмы в сплаве решеток пластин менее 3%



\*GroE – аккумуляторы с положительными пластинами большой поверхности;

OGi – аккумуляторы с намазными положительными пластинами;

OCSM – аккумуляторы с трубчатыми положитель-

ными пластинами и отрицательными пластинами с решеткой из тянутой меди.

#### 3. Транспортирование.

##### 3.1. Автотранспорт.

Аккумуляторные батареи технологии Classic являются безопасными при перевозке автомобильным транспортом, если они поставляются сухозаряженными (положение ДОПОГ, маргинальный номер 2801a, которое гласит, что “предписания класса опасности 8 не распространяются на непроливающиеся аккумуляторные батареи с идентификационным номером по ДОПОГ 2800, предусмотренные в пункте 8.1., если при температуре 55°C из расколовшегося или треснувшего корпуса вышеупомянутых батарей не вытекает электролит, и не происходит утечки коррозионной жидкости, и, если контакты упакованной для перевозки батареи защищены от короткого замыкания”), при транспортировании залитых аккумуляторных батарей необходимо выполнение дополнительных условий (см. ДОПОГ 2807(5)).

##### 3.2. Авиаперевозки.

Согласно IATA (A67), сухозаряженные аккумуляторные батареи технологии Classic являются безопасными при перевозке воздушным транспортом.

##### 3.3. Перевозки железнодорожным транспортом.

Аккумуляторные батареи технологии Classic являются безопасными при перевозке железнодорожным транспортом, если поставляются сухозаряженными (п.п 8.1.7.2. Приложение 2 “Правила перевозок опасных грузов” к Соглашению о Международном Железнодорожном Грузовом Сообщении (СМЖГС)). При перевозке залитых аккумуляторов необходимо выполнение дополнительных условий транспортирования, указанных в п.п. 2.2.3. Приложения 2 к СМЖГС.

##### 3.4. Перевозки морским и речным транспортом.

Сухозаряженные аккумуляторные батареи технологии Classic являются безопасными при перевозке морским и речным транспортом (правила МОПОГ, ВОПОГ).

#### 4. Комплект поставки.

4.1. Комплект поставки определяется контрактом или заказом, направленным в представительство предприятия-производителя. Аккумуляторы упаковываются на поддонах или в ящиках. Комплектующие к ним и эксплуатационная документация, поставляются в коробке, упакованной на поддоне.

4.2. Помимо эксплуатационной документации, в комплект поставки могут также входить: копии сертификатов соответствия, безопасности и отраслевые сертификаты по согласованию с производителем / представителем производителя.

4.3. Состав комплекта перемычек, деталей и эксплуатационной документации указываются в Комплекточной ведомости, при его отсутствии поставляется стандартный комплект.

#### 5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня поставки, если договор не предусматривает иное.

##### 5.2. Условия гарантии.

Настоящая гарантия имеет силу только в том случае, если монтаж батарей был осуществлен аттестованными специалистами, имеющими лицензию на монтаж аккумуляторных батарей, либо сотрудниками сервисной службы регионального представительства GNB Industrial Power, подразделения Exide Technologies, либо иными специалистами по согласованию с сервисной службой производителя / представителя производителя.

Не подлежат гарантийному обслуживанию аккумуляторы с дефектами, возникшими вследствие:

- механических повреждений;
- несоблюдения условий эксплуатации и хранения;
- неправильной установки;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение, удар молнии и т.д.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей;
- ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами.

5.3. Гарантийные обязательства действительны только при наличии штампа продавца в п.п. 6, 7 технического паспорта.

#### 6. Свидетельство о приемке.

Партия аккумуляторов типа \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ соответственно, согласно накладной № \_\_\_\_\_ прошла приемо-сдаточные испытания. Требованиям технических условий на аккумуляторы данной серии соответствует и признана годной для отгрузки Покупателю.

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Место для штампа:

#### 7. Свидетельство об упаковке.

Партия аккумуляторов типа \_\_\_\_\_ в количестве \_\_\_\_\_ соответственно, согласно накладной № \_\_\_\_\_ упакована, исходя из требований технических условий и признана годной для отгрузки Покупателю.

Подпись: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_

Место для штампа:

# Инструкция по хранению и монтажу Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи Classic: OPzS, GroE, Energy Bloc, OGi, OCSM



Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и храните ее рядом с батареей. Допускается работа с батареями только обученного персонала.



Курение запрещено! Во избежание взрывов и пожаров запрещено использование открытого огня, раскаленных предметов, либо искр вблизи аккумуляторов.



При работе с батареями используйте защитные очки и одежду. Соблюдайте инструкцию по безопасности.



При попадании кислоты в глаза, на кожу или на одежду, следует промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу.



Избегайте коротких замыканий!



Электролит едок! При нормальной эксплуатации контакт с электролитом невозможен. При разрушении корпуса электролит опасен.



Блоки/элементы обладают высоким удельным весом. Следите за правильным размещением аккумуляторов при установке и эксплуатации. Используйте только подходящие приспособления для установки и переноса аккумуляторов.



**В переработку!**  
Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке. Переработка является частью жизненного цикла аккумуляторов и отвечает принципам охраны окружающей среды. Свяжитесь с ближайшим представительством GNB Industrial Power для получения информации о действиях при утилизации батарей.



**Внимание!** Металлические части аккумуляторов всегда находятся под напряжением. Не кладите посторонние металлические предметы на аккумуляторы.



**Внимание!**  
*В случае несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, проведения работ по обслуживанию и ремонту с применением не предусмотренных производителем деталей, а также работ, не предусмотренных инструкциями (в частности, добавление каких-либо присадок к электролиту), производитель в праве отказаться от выполнения гарантийных обязательств.*  
Приложения к инструкции являются ее неотъемлемой частью.

## 1. Хранение.

Аккумуляторные батареи серий Classic: OPzS, GroE, Energy Bloc, OGi и OCSM могут поставляться заказчику в сухозаряженном или залитом состоянии. Допустимый срок хранения зависит от состояния батареи и температуры. Хранить аккумуляторы следует в сухом непромерзающем помещении, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Аккумуляторы должны храниться исключительно в вертикальном положении. Паллеты должны располагаться в один слой, ставить их друг на друга или размещать на них какой-либо груз запрещено.

### 1.1. Хранение сухозаряженных аккумуляторов.

В сухозаряженном состоянии аккумуляторы могут храниться в течение длительного времени, но, как правило, не более четырех лет. Однако, хранение при температуре выше 25°C приводит к постепенному разряду даже сухозаряженных батарей. Саморазряд увеличивается с ростом температуры и влажности воздуха в месте хранения. Во время хранения аккумуляторы должны находиться в транспортной упаковке, заливочные горло-

вины должны быть закрыты транспортными пробками. Однако, поскольку транспортные пробки имеют вентиляционное отверстие, предотвращающее образование большой разницы давлений снаружи и внутри корпуса элемента, следует избегать хранения аккумуляторов в помещении с большими колебаниями температуры, так как это может привести к конденсации влаги внутри элементов и протеканию нежелательных химических реакций в активной массе пластин.

**ВНИМАНИЕ!** Транспортные пробки должны быть удалены перед заливкой электролита. После заливки на горловины должны быть установлены эксплуатационные пробки, предусмотренные конструкцией и заказом. Универсальные лабиринтные пробки могут быть использованы как при транспортировании и хранении, так и для эксплуатации аккумуляторов.

### 1.2. Хранение залитых аккумуляторов.

Нежелательно использовать для хранения помещения с большими колебаниями температуры или с высокой влажностью, так как это может привести к образованию конденса-

та на поверхности аккумуляторов. Конденсат или осадки не влияют на сами аккумуляторы, но могут вызвать коррозию выводов или повышенный ток саморазряда.

При необходимости длительного хранения рекомендуется проверять напряжение холостого хода на полюсных выводах аккумуляторов со следующей периодичностью:

- при хранении при 20°C: после 3 месяцев хранения, далее каждые 3 месяца;
- при хранении при 30°C: после 1 месяца хранения, далее каждый месяц.

Если измеренное значение напряжения холостого хода составляет менее 2,03 В/эл для аккумуляторов GROE и менее 2,05 В/эл для аккумуляторов других серий, то следует провести выравнивающий заряд по методу, описанному в Инструкции по эксплуатации.

## 2. Подготовка к монтажу.

**2.1.** Перед началом монтажа следует убедиться в том, что аккумуляторное помещение чистое и сухое и имеет закрываемую на ключ входную дверь. Аккумуляторное помещение должно быть оборудовано и обозначено в соответствии с требованиями действующих национальных стандартов и правил. При этом следует обратить особое внимание на:

- несущую способность пола и его покрытие (как в самом помещении, так и на подходах к нему);
- кислотоустойчивость поверхностей, на которые будут устанавливаться батареи;
- отсутствие источников воспламенения и электрических искр (например, открытого пламени, раскаленных предметов, электрических выключателей);
- условия вентиляции.

Для обеспечения беспрепятственного процесса монтажа порядок работ необходимо согласовать с персоналом, ответственным за аккумуляторное помещение.

**2.1.** Проверить комплектность поставки и отсутствие повреждений. При необходимости очистить все детали до начала монтажа.

**2.3.** Следовать прилагаемой документации (например, схемам монтажа аккумуляторов, стеллажей или шкафов).

**2.4.** При замене выработавших ресурс аккумуляторных батарей новыми следует убедиться, что перед началом демонтажа старой батареи она была отсоединена от всех электрических цепей (плавкие предохранители удалены, автоматические выключатели находятся в положении "выключено"). Это действие должно производиться уполномоченным квалифицированным персоналом.

**2.5.** Произвести измерение напряжений покоя отдельных элементов или блоков. При этом следует одновременно обращать внимание на правильную полярность элементов/блоков. При монтаже сухозаряженных элементов эти измерения могут быть проведены только после ввода элементов в эксплуатацию. Полностью заряженные элементы должны иметь указанные в таблице значения напряжения покоя при температуре электролита 20°C:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Элементы OPzS           | 2.08±0.01 (В/эл) |
| Блоки OPzS              | 2.08±0.01 (В/эл) |
| Элементы OCSM           | 2.10±0.01 (В/эл) |
| Элементы GroE           | 2.06±0.01 (В/эл) |
| Energy Bloc (Блоки OGi) | 2.08±0.01 (В/эл) |
| Элементы OGi ≤ 250Ач    | 2.08±0.01 (В/эл) |
| Элементы OGi ≤ 260Ач    | 2.10±0.01 (В/эл) |

Напряжения покоя отдельных элементов не должны различаться между собой более, чем на 0,02 В. Для аккумуляторов блочного исполнения допустимая максимальная разность напряжений покоя отдельных моноблоков составляет:

|                |        |
|----------------|--------|
| Моноблоки 4 В  | 0,04 В |
| Моноблоки 6 В  | 0,06 В |
| Моноблоки 12 В | 0,13 В |

Повышенные температуры уменьшают, а пониженные – увеличивают значения напряжения покоя. При отклонении температуры на 15 градусов от номинальной, напряжение покоя изменяется на 0,01В/эл. При большей величине отклонения напряжения требуется консультация с производителем (представителем производителя).

### 3. Стеллажи.

**3.1.** Расположить стеллажи в помещении в соответствии со схемой установки. Если схема установки отсутствует, то, как минимум, необходимо обеспечить следующие зазоры:

- от стен не менее 100 мм во всех направлениях;
- при номинальном напряжении батареи более 120 В: 1,5 метра между неизолированными проводниками и заземленными предметами (например, трубами водопровода и парового отопления), или между концевыми клеммами батареи. Во время монтажа батареи также следует убедиться, что выполняются требования отраслевых и национальных стандартов и правил;
- ширина проходов должна быть не менее 1,5 ширины элементов (монтажной глубины) и не менее 500 мм.

**3.2.** Выровнять стеллажи по горизонтали, используя регулирующие проставки или компенсационные шайбы. Расстояния между несущими балками стеллажа должны соответствовать ширине элементов/блоков. Затем

следует проверить устойчивость стеллажей и надежность всех резьбовых соединений. Если требуется, произвести заземление стеллажей или частей стеллажей. Произвести защиту резьбовых соединений от коррозии.

**3.3.** Произвести визуальный осмотр элементов / блоков, проверить полярность.

**3.4.** Установить элементы/блоки на стеллаж один за другим с соблюдением полярности. Установку тяжелых аккумуляторов производить, начиная с середины стеллажа:

- выровнять элементы/блоки параллельно друг другу. Расстояние между соседними корпусами должно составлять около 10мм (но не менее 5 мм) или соответствовать длине поставляемых соединителей;
- при необходимости очистить контактные поверхности полюсов и соединителей;
- смонтировать межэлементные/межблочные соединители при помощи изолированного динамометрического ключа (соблюдать значения момента затяжки резьбовых соединений - см. инструкцию по эксплуатации аккумуляторов). В особых случаях следовать специальным указаниям по монтажу межэлементных соединителей (например, для сварных соединений);
- смонтировать межрядные, межступенчатые и межэтажные соединители, соблюдая значение момента затяжки резьбовых соединений;
- принять меры по защите от коротких замыканий. Это означает, что следует использовать соединительные кабели с устойчивостью на пробой не менее 3 кВ, или выдерживать минимальное расстояние 10 мм между проводкой и токопроводящими элементами, либо следует применять дополнительную изоляцию соединителей. Следует избегать механических нагрузок на электрические выводы элементов/блоков;
- удалить транспортировочные пробки и установить эксплуатационные (если предусмотрено комплектом поставки);
- проверить уровень электролита (учитывая требования Инструкции по вводу в эксплуатацию и эксплуатации);
- произвести измерение общего напряжения батареи (должно соответствовать сумме значений напряжения покоя отдельных элементов/блоков);

• при необходимости на видном месте корпусов произвести последовательную нумерацию (от положительного вывода батареи к отрицательному) элементов/моноблоков батареи;

• установить знаки полярности на выводы батареи;

• расположить на видных местах таблички по технике безопасности, табличку с типом батареи, Инструкцию по эксплуатации;

• при необходимости установить изолирующие крышки на межэлементные/межблочные соединители и концевые выводы.

### 4. Шкафы.

**4.1.** Шкафы со встроенной батареей:

- установить аккумуляторный шкаф на предусмотренном месте, соблюдая правила безопасности;
- оставить достаточные зазоры между корпусом шкафа и стенами для организации кабельных вводов (планируемых или возможных в будущем);
- удалить транспортировочный крепеж;
- проверить элементы/блоки на правильное положение и отсутствие механических повреждений.

**4.2.** Шкафы с батареей, поставляемой отдельно:

- в шкафы устанавливаются только залитые и заряженные элементы и блоки;
- смонтировать шкаф, установить его на предусмотренном месте и выровнять (соблюдая правила безопасности);
- установить в шкаф элементы/блоки согласно монтажной схеме с одинаковыми расстояниями друг от друга, соединить их и промаркировать (см. п. 3.4)

#### Внимание:

**перед подключением батареи к зарядному устройству следует убедиться, что все монтажные работы проведены правильно и полностью закончены!**

# Инструкция по вводу в эксплуатацию

## Стационарные свинцово-кислотные сухозаряженные аккумуляторы

### Classic: OPzS, GroE, Energy Bloc, OGi, OCSM

## 1. Контроль.

Батареи и электропитающее оборудование следует проверить на отсутствие механических повреждений, правильную полярность подключения, а также прочность монтажа соединителей. Величины усилий затяжки соединителей указаны в инструкции №81700720P. Необходимо также проверить исправность и правильность настроек электропитающего оборудования, на соединители установить и закрепить защитные крышки. Перед заливкой элементов следует проверить, выдержаны ли требования по установке и вентиляции (см. Приложение 2 к Инструкции по эксплуатации). Если при вводе в эксплуатацию заряд проводился более высоким током, чем предусмотрен расчетом вентиляции, то необходимо на время ввода в эксплуатацию и на один час после окончания заряда увеличить расход воздуха, соответственно применяемому зарядному току, например с помощью дополнительного вентилятора. То же самое распространяется на особые методы заряда батарей.

## 2. Заполнение элементов электролитом.

В аккумуляторах Classic должен применяться электролит, чистота которого проверена по DIN 43530 ч. 2, поставляемый вместе с аккумуляторами и дистиллированная вода, качество и химический состав которой соответствует требованиям ГОСТ 6709-72. Более подробная информация о чистоте электролита изложена в Приложении 4 к Инструкции по эксплуатации. Плотность электролита для заполнения должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. Если была поставлена концентрированная серная кислота, следует соблюдать инструкцию по приготовлению электролита (см. Приложение 3 к Инструкции по эксплуатации). Температура заливаемого электролита должна находиться в интервале от +15°C до +30°C. Перед заливкой следует измерить температуру электролита и записать ее в журнале ввода в эксплуатацию. Удалить транспортировочные пробки или открыть крышки керамических фильтр-пробок и заполнить элементы до нижней отметки уровня электролита. При этом необходимо применять кислотостойкие принадлежности.

Табл. 1

| Тип аккумулятора | Плотность заливаемого электролита, кг/л | Номинальная плотность, кг/л |
|------------------|---|-----------------------------|
| OPzS элементы    | 1,23                                    | 1,24                        |
| OPzS блоки       | 1,23                                    | 1,24                        |
| OGi ≤ 250 Ач     | 1,23                                    | 1,24                        |
| OGi ≥ 260 Ач     | 1,25                                    | 1,26                        |
| Energy Bloc      | 1,23                                    | 1,24                        |
| GroE             | 1,21                                    | 1,22                        |
| OCSM             | 1,25                                    | 1,26                        |

Высокие температуры уменьшают, а низкие увеличивают плотность электролита. Температурный коэффициент плотности электролита составляет 0,0007 кг/л на градус. Пример: Плотность электролита 1,23 кг/л при +35 °C соответствует плотности 1,24 кг/л при +20 °C.

## 3. Выдержка после заполнения аккумуляторов электролитом.

После заливки электролитом необходимо дать элементам отстояться не менее 2 ч. После этого необходимо на контрольных элементах (выборка от 4 до 8 штук, в зависимости от общего числа аккумуляторов в батарее) измерить и зарегистрировать в журнале ввода в эксплуатацию температуру и плотность электролита. Если рост температуры составил менее 5°C и уменьшение плотности электролита менее 0,02 кг/л, то допускается упрощенный метод ввода батареи в эксплуатацию, согласно пункту 4.1. или 4.2. Если отклонение одного из параметров вышло за указанные пределы, то следует произвести ввод батареи в эксплуатацию, согласно пункту 4.3.

## 4. Ввод в эксплуатацию.

Крышки на элементах в непрозрачных корпусах должны быть открытыми, чтобы была возможность наблюдать равномерность газообразования в конце заряда. Очень важно, чтобы первый заряд был проведен полностью. Это возможно, только если заряд проходит при повышенном напряжении более 2,35 В/эл. Перерывов в процессе заряда следует по возможности избегать. Все текущие измерения следует полностью отображать в журнале ввода в эксплуатацию.

В процессе ввода в эксплуатацию необходимо измерять напряжения на контрольных элементах, а по окончании измерить и записать в журнал с указанием времени напряжения на всех элементах, плотность и температуру электролита. Температура электролита не должна превышать +55°C, в противном случае процесс заряда следует прервать.

### 4.1. Ввод в эксплуатацию. Заряд постоянным напряжением (метод IU).

Напряжение заряда должно находиться в диапазоне 2,35 - 2,4В/эл. Необходимо обеспечить начальный ток заряда, как минимум 5А на каждые 100Ач номинальной емкости. Плотность электролита в процессе заряда повышается медленно, поэтому время заряда до номинальной плотности минус 0,01 кг/л может достигать нескольких дней. Далее следует переключиться в режим постоянного подзаряда, согласно инструкции по эксплуатации. Плотность электролита в ходе дальнейшей эксплуатации будет постепенно расти до номинальной величины.

### 4.2. Ввод в эксплуатацию. Заряд постоянным током (метод I) или падающим током (метод W).

Максимально допустимые токи указаны в таблице 2.

Табл. 2 Максимально допустимые токи заряда в А на 100Ач C<sub>10</sub> для методов I и W:

| Метод заряда | Ток заряда, А |
|--------------|---------------|
| Метод I      | 5             |
| Метод W при: |               |
| 2,0 В/эл     | 14,0          |
| 2,4 В/эл     | 7,0           |
| 2,65 В/эл    | 3,5           |

Аккумуляторы следует заряжать до тех пор, пока:

- напряжение всех элементов не достигнет 2,6 В/эл;
- плотность электролита во всех элементах не достигнет номинальной величины ±0,01 кг/л, и эти значения останутся без изменения в течение 2-х последующих часов заряда.

Затем следует переключиться в режим постоянного подзаряда, который описан в Инструкции по эксплуатации.

### 4.3. Ввод в эксплуатацию. Специальный заряд.

Из-за длительного хранения или климатических воздействий (повышенная влажность, колебания температуры) уменьшается степень заряженности элементов. В таких случаях необходимо применить специальный метод заряда по следующей схеме:

- 1) заряд током 15А на 100Ач C<sub>10</sub> до достижения напряжения 2,4 В/эл (3-5 часов);
- 2) заряд током 5А на 100Ач C<sub>10</sub> в течение 14 часов (напряжение растёт выше значения 2,4 В/эл);
- 3) перерыв в течение 1 ч;
- 4) заряд током 5А на 100Ач C<sub>10</sub> в течение 4 часов.

Пункты 3 и 4 повторять до тех пор, пока:

- напряжение всех элементов не достигнет 2,6 В/эл;
- плотность электролита во всех элементах не достигнет номинальной величины ±0,01 кг/л, и эти значения останутся без изменений в течение 2-х последующих часов.

Затем следует переключиться в режим постоянного подзаряда, согласно Инструкции по эксплуатации.

### 4.4. Выравнивание плотности электролита.

После проведения первого заряда необходимо измерить плотность электролита во всех элементах батареи. Плотность электролита в полностью заряженных аккумуляторах после первого заряда может несколько превышать номинальное значение. Если это отклонение больше 0,01 кг/л, то следует откорректировать плотность добавлением дистиллированной воды с последующим выравнивающим зарядом, согласно инструкции по эксплуатации.

#### 4.5. Выравнивание уровня электролита.

Объем, оставшийся до верхней отметки уровня на корпусе элемента, следует дополнить электролитом номинальной плотности. **ВНИМАНИЕ! В ДАЛЬНЕЙШЕМ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ АККУМУЛЯТОРОВ ДОЛИВАТЬ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ЛЮБОЙ ПЛОТНОСТИ!**

#### 5. Указания.

Выступивший или разлитый электролит следует аккуратно удалить и/или нейтрализовать. Это можно произвести с помощью раство-

ра соды (см. Приложение 4) или другого нейтрализующего средства. Не допускается попадание нейтрализующего средства внутрь элемента. Затем следует очистить внешнюю поверхность батареи. При эксплуатации батареи следует соблюдать предписания по работе с электролитом и Инструкции по эксплуатации.

### Журнал ввода в эксплуатацию\*

Номинальные данные:

Номинальное напряжение батареи: \_\_\_\_\_

Номинальная емкость: \_\_\_\_\_

батарея №: \_\_\_\_\_ тип аккумуляторов: \_\_\_\_\_ Количество элементов/блоков: \_\_\_\_\_

Поставлялся ли электролит предприятием-производителем аккумуляторов? Да  Нет

Если нет, то проверялся ли электролит на наличие хлора, железа и других вредных металлов? Да  Нет

Каковы были результаты испытаний? \_\_\_\_\_

Какова была плотность электролита перед заливкой? \_\_\_\_\_ кг/л при \_\_\_\_\_ °C

Заливка началась \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. элементом N \_\_\_\_\_  
дата время

Заливка закончилась \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_ мин. элементом N \_\_\_\_\_  
дата время

Средняя температура в помещении \_\_\_\_\_ °C

Прочие замечания \_\_\_\_\_

| Контрольные элементы/ блоки  | Измерение через 2 часа после заливки |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |
|--|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|--|
|  | № 1                                  | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 | № 10 | № 11 | № 12 |  |
| Плотность электролита (кг/л)   |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |
| Температура электролита (°C)   |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |
| Плотность электролита, приведенная к температуре 20°C (см. п. 2), кг/л |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |  |

*Количество контрольных элементов/блоков – минимум 10% от общего количества элементов/блоков в батарее.  
В блочных аккумуляторах плотность электролита следует проверять в элементе, прилегающему к положительному полюсу.*

Ввод в эксплуатацию проведен согласно пункту 4.1.  4.2.  4.3.

Ввод в эксплуатацию был начат \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_  
дата время

Во время ввода в эксплуатацию следует в течение первых 6 часов заряда ежечасно измерять напряжение, температуру и плотность электролита на контрольных элементах и записывать данные в журнал. По окончании ввода в эксплуатацию произвести 3 дополнительных измерения с интервалом в 1 час.

\* В конце ввода в эксплуатацию необходимо заполнить контрольную таблицу в Приложении 5.

# Результаты контрольных измерений в процессе ввода в эксплуатацию\*

| Время | Контрольный элемент/блок № 1 |       |      | Контрольный элемент/блок № 2 |       |      | Контрольный элемент/блок № 3 |       |      | Контрольный элемент/блок № 4 |       |      |
|-------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|
|       | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |

| Время | Контрольный элемент/блок № 5 |       |      | Контрольный элемент/блок № 6 |       |      | Контрольный элемент/блок № 7 |       |      | Контрольный элемент/блок № 8 |       |      |
|-------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|------------------------------|-------|------|
|       | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                      | t, °C | U, В |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |
|       |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |                              |       |      |

| Время | Контрольный элемент/блок № 9 |       |      | Контрольный элемент/блок № 10 |       |      | Контрольный элемент/блок № 11 |       |      | Контрольный элемент/блок № 12 |       |      |
|-------|------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|-------------------------------|-------|------|
|       | d, кг/л                      | t, °C | U, В | d, кг/л                       | t, °C | U, В | d, кг/л                       | t, °C | U, В | d, кг/л                       | t, °C | U, В |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |
|       |                              |       |      |                               |       |      |                               |       |      |                               |       |      |

\* В конце ввода в эксплуатацию следует замерить и зафиксировать в Приложении 5 напряжение и плотность электролита во всех элементах/блоках батареи.

# Инструкция по эксплуатации (№81700720P)

## Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи

### Classic: OPzS, GroE, Energy Bloc, OGi, OCSM

#### Номинальное значение.

- Номинальное напряжение  $U_n$ : 2,0 V x количество элементов
- Номинальная емкость  $C_n = C_{10}$ : емкость 10-ти часового разряда
- Номинальный разрядный ток  $I_n = I_{10}$ :  $C_n/10$
- Конечное напряжение разряда  $U_s$ : см. Приложение 1 к настоящей инструкции
- Номинальная температура  $t_n$ : 20°C



**Соблюдайте инструкцию по эксплуатации и храните ее рядом с батареей. Допускается работа с батареей только обученного персонала.**



**Курение запрещено! Во избежание взрывов и пожаров запрещено использование открытого огня, раскаленных предметов, либо искр вблизи аккумуляторов.**



**При работе с батареями используйте защитные очки и одежду. Соблюдайте инструкцию по безопасности.**



**При попадании кислоты в глаза, на кожу или на одежду, следует промыть большим количеством чистой воды и немедленно обратиться к врачу.**



**Избегайте коротких замыканий!**



**Электролит едок! При нормальной эксплуатации контакт с электролитом невозможен. При разрушении корпуса электролит опасен.**



**Блоки/элементы обладают высоким удельным весом. Следите за правильным размещением аккумуляторов при установке и эксплуатации. Используйте только подходящие приспособления для установки и переноса аккумуляторов.**



**В переработку!**  
Свинцово-кислотные аккумуляторы подлежат переработке. Переработка является частью жизненного цикла аккумуляторов и отвечает принципам охраны окружающей среды. Свяжитесь с ближайшим представительством GNB Industrial Power для получения информации о действиях при утилизации батарей.



**Внимание! Металлические части аккумуляторов всегда находятся под напряжением. Не кладите посторонние металлические предметы на аккумуляторы.**



**Внимание!**  
*В случае несоблюдения требований инструкции по эксплуатации, проведения работ по обслуживанию и ремонту с применением не предусмотренных производителем деталей, а также работ, не предусмотренных инструкциями (в частности, добавление каких-либо присадок к электролиту), производитель в праве отказаться от выполнения гарантийных обязательств.*  
**Приложения к инструкции являются ее неотъемлемой частью.**

## 1. Ввод в эксплуатацию.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить все элементы/блоки на отсутствие механических повреждений, правильность полярности подключения, а также прочность монтажа соединителей. Величины усилий затяжки приведены в таблице:

| GroE,<br>OCSM, OPzS | Energy Bloc | OGi-элементы |        |
|---------------------|-------------|--------------|--------|
|                     |             | ≤250Ач       | ≥260Ач |
| 20 Нм±1             | 12 Нм±1     | 8Нм±1        | 20Нм±1 |

Зазор между соседними элементами, необходимый, в том числе, для обеспечения теплоотвода от аккумуляторов, определяется длиной стандартных соединителей. Изгибать стандартные соединители при монтаже

крайне нежелательно.

На соединители установить и закрепить защитные крышки. Проверить уровень электролита и, при необходимости, выровнять его до максимальной отметки путем долива в аккумулятор дистиллированной воды. Согласно полярности подключить батарею при выключенном зарядном устройстве и отключенном потребителе к выпрямительному оборудованию (положительный полюс к положительной клемме). Затем включить зарядное устройство (источник питания) и производить заряд согласно пункту 2.2.

## 2. Эксплуатация.

При монтаже и эксплуатации стационарных

аккумуляторных батарей следует соблюдать требования действующих норм и правил. Разность температур окружающей среды в месте установки батареи не должна быть более 10 градусов. Расстояние между элементами или блоками должно быть около 10 мм, но не менее 5 мм. Напряжение заряда/разряда следует измерять на концевых выводах батареи.

### 2.1. Разряд.

Зависящее от величины разрядного тока и времени разряда конечное напряжение не должно быть ниже рекомендуемой величины (см. Приложение 1). Напряжение окончания разряда, измеренное на выводах аккумуляторной батареи, должно соответствовать количеству элементов в батарее, умноженному на рекомендуемое производителем конечное напряжение разряда отдельного элемента. Если эксплуатация батареи связана с разрядами, режимы которых отличаются от рекомендуемых (например, длительный разряд малым током), то возможность условия их проведения и режим последующего заряда батареи должны быть предварительно согласованы с производителем или представителем производителя. Без согласования с производителем запрещено снимать с батареи больше номинальной емкости. После полного или частичного разряда следует сразу же приступить к заряду батареи.

### 2.2. Заряд (см. также Приложение 2).

Применимы все методы заряда, описанные в Приложении 2 к настоящей инструкции: Метод I (постоянный ток заряда); Метод IU (постоянный ток, постоянное напряжение); Метод W (постоянная мощность).

В зависимости от области применения и возможностей оборудования, с которым эксплуатируется батарея, заряд может производиться в следующих ниже режимах. Рекомендуемая точность стабилизации зарядного напряжения ±1% (предельно допустимая ±2%).

**А) Параллельно-резервный режим.** В параллельно-резервном режиме потребитель, источник постоянного тока и батарея подключены всегда параллельно друг другу. При этом напряжение выпрямителя является одновременно и напряжением заряда батареи, и напряжением потребляющего оборудования. В параллельно-резервном режиме источник постоянного тока всегда в состоянии обеспечить максимальный ток потребителя и заряд батареи. Батарея разряжается только тогда, когда не работает источник постоянного тока. Напряжение заряда в параллельно-резервном режиме эксплуатации следует установить в соответствии с п.2.3.

Выставленное зарядное напряжение измеряется на концевых выводах батареи.

Для сокращения времени заряда может применяться ступень ускоренного заряда при повышенном напряжении (2,33-2,4) В/эл ±1%. При этом напряжение на батарее определяется как сумма напряжений всех последовательно соединенных элементов. При достижении указанного значения напряжения следует автоматическое переключение в режим непрерывного подзаряда в соответствии с п. 2.3.

#### Б) Буферный режим.

В буферном режиме эксплуатации источник постоянного тока не всегда может обеспечить максимальный ток потребителя. Ток потребителя в отдельные моменты времени может превышать предельный ток источника питания, в указанных случаях избыток тока потребления компенсируется разрядом батареи. Таким образом, батарея время от времени оказывается частично разряжена. Для восполнения дефицита заряда в таких применениях следует устанавливать зарядное напряжение в диапазоне 2,27-2,3В x кол-во 2-х В элементов, одновременно учитывая допустимое напряжение питания нагрузки. Для сокращения времени заряда батареи может также применяться ступень ускоренного заряда с ограничением тока и напряжения заряда, в соответствии с п.2.6.

#### В) Режим работы с переключением.

В данном применении батарея большую часть времени отключена от потребителя и заряжается отдельно. Напряжение батареи может составлять в конце заряда 2,6-2,75В x кол-во 2-х В элементов. Следует следить за процессом заряда (см. п. 2.4, 2.5 и 2.6). После достижения состояния полной заряженности следует прекратить заряд или переключить батарею в режим подзаряда, согласно пункту 2.3.

#### Г) Циклический режим (заряд/разряд).

Циклический режим эксплуатации аккумуляторов подразумевает последовательно чередующиеся заряды и разряды, при этом питание потребителя осуществляется только от батареи. Зарядное напряжение батареи может составлять в конце заряда 2,6-2,75 x кол-во 2-х В элементов. Следует следить за процессом заряда (см. п.2.4, 2.5 и 2.6). При достижении состояния полной заряженности следует прекратить заряд. После чего батарея может быть при необходимости подключена к потребителю.

#### 2.3. Режим непрерывного подзаряда.

Зарядное напряжение должно устанавливаться для аккумуляторов GroE, OPzS и OGi, Energy Bloc - 2,23В x кол-во 2-х В элементов, а для OCSM - 2,25В x кол-во 2-х В элементов. Плотность электролита при этом не изменяется в течение длительного времени.

#### 2.4. Выравнивающий заряд.

Выравнивающий заряд необходимо проводить после глубокого разряда и/или после недостаточного заряда батареи. Ввиду того, что выравнивающий заряд всегда проводится при повышенном напряжении, необходимо контролировать напряжение в цепях нагрузки и принимать соответствующие меры, вплоть до отключения потребителя от зарядного

устройства, если напряжение заряда батареи оказывается выше максимально допустимого напряжения питания нагрузки.

Выравнивающий заряд может проводиться:

- напряжением 2,4В x кол-во 2-х В элементов в течение до 72 часов;

- методом I или W, согласно пункту 2.6. табл.1. Необходимо контролировать температуру электролита. При достижении значения +55°C заряд следует прекратить или перевести батарею в режим подзаряда до снижения температуры. Выравнивающий заряд считается окончанным, если плотность электролита и напряжение на элементах не изменяются в течение 2 часов.

#### 2.5. Наложённые переменные токи.

В зависимости от вида зарядного устройства, а также методов заряда, обеспечиваемых зарядным устройством, во время процесса заряда через батарею протекают переменные токи, которые накладываются на выпрямленный зарядный ток. Эти наложенные переменные составляющие и обратное влияние потребителей на батарею приводят к дополнительному разогреву батареи и нагрузке на электроды, что может отрицательно отразиться на работоспособности аккумулятора.

Во время ступени заряда до 2,4В на 2-х В элемент, согласно пункту 2.2. от А) до В), действующее значение переменного тока не должно превышать 20А на 100Ач номинальной емкости, при заряде с напряжением более 2,4 В/эл действующее значение переменного тока не должно превышать 10А на 100Ач. После ступени заряда повышенным напряжением и дальнейшего подзаряда в параллельно-резервном режиме, эффективное значение переменного тока не должно превышать 5А на 100Ач номинальной емкости.

#### 2.6. Зарядные токи.

При эксплуатации в параллельно-резервном режиме и в буферном применении зарядные токи можно не ограничивать до напряжения 2,4 В/эл (IU-характеристика). Превышение зарядным напряжением значения 2,4 В/эл приводит к повышенному разложению воды, поэтому ток заряда должен быть ограничен на каждые 100Ач номинальной емкости, согласно табл. 1.

Табл. 1

| Методы заряда | Тип аккумулятора |                              | Напряжение элемента |
|---------------|------------------|------------------------------|---------------------|
|               | GroE             | Ogi, OPzS, OCSM, Energy Bloc |                     |
| Метод IU      | 5A-35A           |                              | до 2,4В             |
| Метод I       | 6,5A             | 5,0A                         | 2,6-2,75В           |
|               | 9,0A             | 7,0A                         | до 2,4В             |
| Метод W       | 4,5A             | 3,5A                         | до 2,65В            |

#### 2.7. Температура.

Рекомендуемая температура для эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов составляет +10°C - +30°C. Технические данные приведены для номинальной температуры +20°C. Предпочтительной является номинальная температура эксплуатации ±5°C. Работа аккумуляторов при повышенной температуре приводит к сокращению их фактического срока службы относительно расчетного в

два раза на каждые 10 градусов увеличения температуры эксплуатации. Эксплуатация при пониженной температуре не сокращает срок службы, но снижает доступную разрядную емкость. Превышение температуры +55°C недопустимо. Старайтесь избегать длительной эксплуатации аккумуляторов при температуре более +45°C.

#### 2.8. Напряжение заряда в зависимости от температуры.

При изменении температуры в пределах от +10°C до +30°C не требуется регулирование величины напряжения заряда. Если температура надолго отклоняется от указанных значений, то требуется корректировка зарядного напряжения. Температурный коэффициент регулирования напряжения подзаряда составляет 0,004В на элемент на градус. Если температура больше +40°C, то должен применяться коэффициент, равный 0,003В на градус.

#### 2.9. Электролит.

Электролит представляет собой оптимизированный по плотности водный раствор серной кислоты. Номинальная плотность электролита приводится для полностью заряженного аккумулятора при 20°C и номинальном уровне электролита. Допустимое отклонение плотности не более ±0,01 кг/л при номинальных условиях. Повышенные температуры уменьшают плотность электролита, пониженные увеличивают его плотность. Температурный коэффициент плотности составляет 0,0007 кг/л на градус.

Например: плотность электролита 1,23 кг/л при +35°C и плотность электролита 1,25 кг/л при +5°C соответствуют плотности 1,24 кг/л при +20°C.

### 3. Уход за батареей и контроль.

Необходимо регулярно проверять уровень электролита. Если уровень электролита опустился до минимальной отметки, следует долить дистиллированную воду согласно ГОСТ 6709-72 с максимальной проводимостью 30 мкС/см (см. также Приложение 4 к настоящей инструкции). Содержите аккумуляторы чистыми и сухими для исключения поверхностных токов утечки. Очистка батарей должна осуществляться с соблюдением техники безопасности. Неметаллические части аккумуляторов должны очищаться только с помощью воды без добавления каких-бы то ни было чистящих средств и растворителей.

#### Каждые 6 месяцев необходимо измерять и записывать в аккумуляторный журнал:

- напряжение на батарее в целом;
- напряжение подзаряда отдельных элементов/блоков;
- плотность электролита отдельных элементов/блоков;
- температуру электролита отдельных элементов/блоков;
- температуру в аккумуляторном помещении;
- проверять уровень электролита и, в случае необходимости, доливать дистиллированную воду (см. Приложение 4).

### Ежегодно следует измерять и записывать в аккумуляторный журнал:

- напряжение на батарее в целом;
- напряжение подзаряда всех элементов/блоков;
- плотность электролита всех элементов/блоков;
- температуру электролита всех элементов/блоков.

При обнаружении отклонения напряжения подзаряда отдельных элементов/моноблоков от среднего для батареи значения на величину большую, чем указано в таблице, свяжитесь с сервисной службой регионального представительства GNB Industrial Power подразделения концерна Exide Technologies.

| Элементы<br>2 В | Моноблоки<br>6 В | Моноблоки<br>12В |
|-----------------|------------------|------------------|
| + 0,1 В         | + 0,17 В         | + 0,24 В         |
| - 0,05 В        | - 0,09 В         | - 0,12 В         |

### Ежегодно следует проводить:

- визуальный осмотр резьбовых соединений;
- проверку момента затяжки резьбовых соединений;
- проверку расположения аккумуляторов;
- проверку вентиляции.

## 4. Испытания.

Стандартные испытания следует проводить, согласно методике, изложенной в ГОСТ Р МЭК 896-1. Нестандартные испытания и их методика должны быть согласованы с производителем (представителем производителя).

### Проверка емкости батареи

Для определения ёмкости аккумуляторной батареи проводят её контрольный разряд. Перед проведением контрольного разряда батарея должна быть полностью заряжена.

До начала разряда необходимо измерить напряжение на выводах батареи, напряжение на отдельных аккумуляторах (моноблоках), плотность и температуру электролита. Средняя начальная температура электролита рассчитывается как среднее арифметическое отдельных значений. Разрядный ток выбирают в зависимости от режима разряда (по таблицам Приложения 1. Технические данные) и поддерживают с точностью  $\pm 2\%$ .

В ходе испытаний на емкость необходимо следить как за напряжением батареи в целом, так и за напряжением отдельных аккумуляторов.

Напряжение окончания разряда, измеренное на выводах аккумуляторной батареи, должно соответствовать количеству последовательно соединенных элементов, умноженному на рекомендуемое производителем для данного режима конечное напряжение разряда. Минимально допустимое конечное напряжение разряда  $U_{\min}$  отдельного элемента определяется как

$$U_{\min} = (U_f - 0,2), \text{ В}$$

Минимально допустимое конечное напряжение разряда  $U_{\min}$  отдельного моноблока определяется как

$$U_{\min} = (U_f - 0,2 \cdot \sqrt{n}), \text{ В}$$

где  $U_f$  - конечное напряжение, соответствующее режиму разряда,  $n$  - число элементов в моноблоке.

Разряд должен быть прекращен тогда, когда напряжение батареи достигнет своего конечного значения, либо при достижении минимально допустимого значения напряжения на любом из элементов / моноблоков.

Фактически снятая емкость  $C_{\text{факт}}$  равняется произведению тока разряда на продолжительность разряда до конечного напряжения разряда. Если проверка емкости батареи проводилась при температуре, отличной от номинального значения, то прежде чем сравнивать фактически измененную емкость  $C_{\text{факт}}$  с табличным значением, необходимо привести ее к номинальной температуре 20°C по формуле:

$$C_{+20^\circ\text{C}} = \frac{C_{\text{факт}}}{1+z(t-20)},$$

где:

$t$  – средняя температура аккумулятора при разряде;

$z$  - температурный коэффициент емкости, численно равный:

0,006 1/°C при режиме разряда более 1 часа;  
0,010 1/°C при режиме разряда менее 1 часа.

Метод измерения сопротивления изоляции описан в приложении к инструкции.

Для обеспечения надежного энергоснабжения вся батарея по истечении срока службы должна быть заменена на новую.

## 5. Неисправности.

При обнаружении каких-либо неисправностей батареи или зарядного устройства незамедлительно свяжитесь с сервисной службой регионального представительства GNB Industrial Power. Все измерения, требующиеся в соответствии с п. 3 настоящей инструкции, должны быть отражены в аккумуляторном журнале. Аккумуляторный журнал необходимо предъявить сервисному специалисту, занимающемуся поиском причин неисправности и ее устранением. Форма аккумуляторного журнала приведена в Приложении 6 к данной инструкции. Сервисный договор с представителем производителя позволит избежать многих ошибок обслуживания и эксплуатации батареи.

## 6. Хранение и временный вывод из эксплуатации.

См. также главу 1 Инструкции по хранению и монтажу.

Перед началом хранения или выводом из эксплуатации на длительный срок аккумуляторов, заполненных жидким электролитом, их необходимо полностью зарядить. Во избежание необратимой потери емкости в процессе хранения не реже чем каждые три месяца следует проводить профилактические заряды одним из методов:

1. Выравнивающий заряд согласно п. 2.4.;
2. Заряд при напряжении непрерывного подзаряда согласно п. 2.3.

Средняя температура хранения, отличающаяся в большую сторону от номинальной, может потребовать более частые профилактические заряды.

## 7. Транспортирование.

Элементы и блоки необходимо транспортировать в вертикальном положении. В процессе перевозки аккумуляторы должны быть защищены от коротких замыканий электрических выводов, падений, ударов и опрокидывания. Элементы/моноблоки могут размещаться на поддонах. Запрещается ставить поддоны друг на друга. Заливочные отверстия должны оставаться закрытыми транспортными пробками.

**Технические данные.**

Номинальное напряжение, емкость ( $C_{10} = C_n$ ) и тип аккумулятора указаны на этикетке аккумулятора. Другие емкости ( $C_n$ ) при различных токах разряда ( $I_n$ ) и соответствующем времени разряда ( $t_n$ ) приведены в таблицах Приложения 1.

**1. Размеры, вес и емкость при разных значениях времени разряда и конечного напряжения.**

1.1. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы **OPzS-LA** с трубчатыми положительными и намазными отрицательными пластинами. Номинальная емкость электролита 1,24 кг/л.

**Блоки**

|                           | Параметры разряда |      |      |      |                |      |      |      | Размеры и вес |               |                |                           |                        |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|
|                           | Емкость, Ач       |      |      |      | Ток разряда, А |      |      |      | Длина,<br>мм  | Ширина,<br>мм | Высота*,<br>мм | Вес с электролитом,<br>кг | Вес электролита,<br>кг |
| Время разряда, ч          | 10                | 5    | 3    | 1    | 10             | 5    | 3    | 1    |               |               |                |                           |                        |
| Конечное напряжение, В/эл | 1.80              | 1.80 | 1.75 | 1.65 | 1.80           | 1.80 | 1.75 | 1.65 |               |               |                |                           |                        |
| 12V 1 OPzS 50 LA          | 59.0              | 47.5 | 42.0 | 27.9 | 5.90           | 9.50 | 14.0 | 27.9 | 273           | 204           | 358            | 35                        | 15                     |
| 12V 2 OPzS 100 LA         | 101               | 85.5 | 77.7 | 55.5 | 10.1           | 17.1 | 25.9 | 55.5 | 273           | 204           | 358            | 43                        | 14                     |
| 12V 3 OPzS 150 LA         | 150               | 128  | 112  | 83.0 | 15.0           | 25.7 | 37.5 | 83.0 | 381           | 204           | 358            | 64                        | 19                     |
| 6V 4 OPzS 200 LA          | 203               | 174  | 150  | 113  | 20.3           | 34.9 | 50.0 | 113  | 273           | 204           | 358            | 41                        | 13                     |
| 6V 5 OPzS 250 LA          | 255               | 214  | 186  | 135  | 25.5           | 42.8 | 62.0 | 135  | 381           | 204           | 358            | 56                        | 20                     |
| 6V 6 OPzS 300 LA          | 303               | 255  | 223  | 165  | 30.3           | 51.0 | 74.5 | 165  | 381           | 204           | 358            | 63                        | 20                     |

**Элементы**

|                 |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |       |      |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-------|------|
| 2 OPzS 100 LA   | 128  | 113  | 102  | 71.8 | 12.8 | 22.6 | 34.3 | 71.8 | 105 | 208 | 395 | 13.7  | 5.2  |
| 3 OPzS 150 LA   | 168  | 147  | 134  | 91.7 | 16.8 | 29.5 | 44.9 | 91.7 | 105 | 208 | 395 | 15.2  | 5.0  |
| 4 OPzS 200 LA   | 214  | 188  | 171  | 118  | 21.4 | 37.6 | 57.1 | 118  | 105 | 208 | 395 | 16.6  | 4.6  |
| 5 OPzS 250 LA   | 265  | 231  | 210  | 145  | 26.5 | 46.3 | 70.0 | 145  | 126 | 208 | 395 | 20.0  | 5.8  |
| 6 OPzS 300 LA   | 316  | 274  | 247  | 171  | 31.6 | 54.9 | 82.6 | 171  | 147 | 208 | 395 | 23.3  | 6.9  |
| 5 OPzS 350 LA   | 380  | 325  | 291  | 211  | 38.0 | 65.0 | 97.3 | 211  | 126 | 208 | 511 | 26.7  | 8.1  |
| 6 OPzS 420 LA   | 455  | 389  | 348  | 246  | 45.5 | 77.8 | 116  | 246  | 147 | 208 | 511 | 31.0  | 9.3  |
| 7 OPzS 490 LA   | 530  | 453  | 408  | 280  | 53.0 | 90.6 | 136  | 280  | 168 | 208 | 511 | 35.4  | 10.8 |
| 6 OPzS 600 LA   | 680  | 560  | 501  | 364  | 68.0 | 112  | 167  | 364  | 147 | 208 | 686 | 43.9  | 13.0 |
| 7 OPzS 700 LA   | 750  | 615  | 552  | 401  | 75.0 | 123  | 184  | 401  | 147 | 208 | 686 | 47.2  | 12.8 |
| 8 OPzS 800 LA   | 910  | 760  | 678  | 502  | 91.0 | 152  | 226  | 502  | 212 | 193 | 686 | 59.9  | 17.1 |
| 9 OPzS 900 LA   | 980  | 820  | 729  | 541  | 98.0 | 164  | 243  | 541  | 212 | 193 | 686 | 63.4  | 16.8 |
| 10 OPzS 1000 LA | 1140 | 945  | 843  | 620  | 114  | 189  | 281  | 620  | 212 | 235 | 686 | 73.2  | 21.7 |
| 12 OPzS 1200 LA | 1370 | 1125 | 1008 | 733  | 137  | 225  | 336  | 733  | 212 | 277 | 686 | 86.4  | 26.1 |
| 12 OPzS 1500 LA | 1700 | 1385 | 1239 | 853  | 170  | 277  | 413  | 853  | 212 | 277 | 836 | 108.0 | 33.7 |
| 14 OPzS 1750 LA | 1800 | 1465 | 1311 | 904  | 180  | 293  | 437  | 904  | 212 | 277 | 836 | 114.0 | 32.7 |
| 16 OPzS 2000 LA | 2250 | 1835 | 1641 | 1180 | 225  | 367  | 547  | 1180 | 215 | 400 | 812 | 151.0 | 50.0 |
| 18 OPzS 2250 LA | 2450 | 1995 | 1785 | 1250 | 245  | 399  | 595  | 1250 | 215 | 400 | 812 | 158.0 | 48.0 |
| 20 OPzS 2500 LA | 2800 | 2280 | 2040 | 1465 | 280  | 456  | 680  | 1465 | 215 | 490 | 812 | 184.0 | 60.0 |
| 22 OPzS 2750 LA | 3000 | 2445 | 2187 | 1570 | 300  | 489  | 729  | 1570 | 215 | 490 | 812 | 191.0 | 58.0 |
| 24 OPzS 3000 LA | 3350 | 2730 | 2442 | 1710 | 335  | 546  | 814  | 1710 | 215 | 580 | 812 | 217.0 | 71.0 |

\* Включая соединитель. Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

1.2. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы **Energy Bloc** с намазными положительными и отрицательными пластинами.  
Номинальная плотность электролита, 1,24 кг/л

|                   |              | Параметры разряда |      |       |      |                |      |      |      | Размеры и вес |               |                |                           |                        |
|-------------------|--------------|-------------------|------|-------|------|----------------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|
|                   |              | Емкость, Ач       |      |       |      | Ток разряда, А |      |      |      | Длина,<br>мм  | Ширина,<br>мм | Высота*,<br>мм | Вес с электролитом,<br>кг | Вес электролита,<br>кг |
| Время разряда, ч  | Тип по Exide | 10                | 5    | 3     | 1    | 10             | 5    | 3    | 1    |               |               |                |                           |                        |
| Тип по DIN        | Тип по Exide | 1.80              | 1.80 | 1.75  | 1.75 | 1.80           | 1.80 | 1.75 | 1.75 |               |               |                |                           |                        |
| 12V 1 OGi 30,5 LA | EB 1230      | 30.0              | 26.5 | 23.3  | 17.3 | 3.00           | 5.30 | 7.79 | 17.3 | 273           | 204           | 358            | 28.7                      | 12.7                   |
| 12V 2 OGi 61 LA   | EB 1260      | 61.0              | 52.5 | 46.5  | 34.7 | 6.10           | 10.5 | 15.5 | 34.7 | 273           | 204           | 358            | 33.9                      | 11.8                   |
| 12V 3 OGi 85 LA   | EB 1285      | 85.0              | 75.5 | 67.5  | 50.3 | 8.50           | 15.1 | 22.5 | 50.3 | 273           | 204           | 358            | 39.1                      | 10.7                   |
| 12V 4 OGi 105 LA  | EB 12110     | 105               | 96.0 | 86.4  | 64.7 | 10.5           | 19.2 | 28.8 | 64.7 | 273           | 204           | 358            | 44.2                      | 10.6                   |
| 12V 5 OGi 141 LA  | EB 12145     | 141               | 126  | 111   | 83.8 | 14.1           | 25.2 | 37.5 | 83.8 | 381           | 204           | 358            | 57.8                      | 15.2                   |
| 12V 6 OGi 158 LA  | EB 12160     | 158               | 144  | 129.6 | 97.1 | 15.8           | 28.8 | 43.2 | 97.1 | 381           | 204           | 358            | 64.2                      | 15.1                   |
| 6V 7 OGi 213 LA   | EB 6215      | 211               | 184  | 166.3 | 121  | 21.1           | 36.9 | 54.5 | 121  | 273           | 204           | 358            | 41.2                      | 11.6                   |
| 6V 8 OGi 226 LA   | EB 6230      | 226               | 201  | 180   | 134  | 22.6           | 40.3 | 60.0 | 134  | 273           | 204           | 358            | 43.4                      | 11.1                   |
| 6V 9 OGi 237 LA   | EB 6240      | 237               | 216  | 194.4 | 145  | 23.7           | 43.2 | 64.8 | 145  | 273           | 204           | 358            | 46.0                      | 11.0                   |
| 6V 10 OGi 304 LA  | EB 6310      | 302               | 263  | 233.7 | 173  | 30.2           | 52.7 | 77.9 | 173  | 381           | 204           | 358            | 56.9                      | 16.80                  |
| 6V 11 OGi 334 LA  | EB 6335      | 332               | 290  | 257.1 | 190  | 33.2           | 58.0 | 85.7 | 190  | 381           | 204           | 358            | 59.6                      | 16.40                  |
| 6V 12 OGi 340 LA  | EB 6350      | 339               | 302  | 270   | 201  | 33.9           | 60.5 | 90.0 | 201  | 381           | 204           | 358            | 62.3                      | 15.80                  |

\* Включая соединитель. Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

1.3. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы типа **OGi** с намазными положительными и отрицательными пластинами.  
Номинальная плотность электролита 1,26 кг/л

\* - Номинальная плотность электролита 1,24кг/л

|                  |                           | Параметры разряда |        |      |       |                |       |      |     | Размеры и вес |               |               |                           |                        |
|------------------|---------------------------|-------------------|--------|------|-------|----------------|-------|------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------------------|------------------------|
|                  |                           | Емкость, Ач       |        |      |       | Ток разряда, А |       |      |     | Длина,<br>мм  | Ширина,<br>мм | Высота,<br>мм | Вес с электролитом,<br>кг | Вес электролита,<br>кг |
| Время разряда, ч | Конечное напряжение, В/эл | 10                | 5      | 3    | 1     | 10             | 5     | 3    | 1   |               |               |               |                           |                        |
| 2 OGi 50 LA*     | 50                        | 41.5              | 36.6   | 23.4 | 5.0   | 8.30           | 12.2  | 23.4 | 69  | 160           | 349           | 6.3           | 2.3                       |                        |
| 3 OGi 75 LA*     | 75                        | 62                | 54.6   | 35.0 | 7.5   | 12.4           | 18.2  | 35.0 | 69  | 160           | 349           | 7.0           | 2.1                       |                        |
| 4 OGi 100 LA*    | 100                       | 83                | 71.4   | 45.7 | 10.0  | 16.6           | 23.8  | 45.7 | 125 | 160           | 382           | 11.5          | 4.9                       |                        |
| 6 OGi 150 LA*    | 150                       | 124.5             | 107.4  | 67.0 | 15.0  | 24.9           | 35.8  | 67.0 | 125 | 160           | 382           | 13.3          | 4.6                       |                        |
| 8 OGi 200 LA*    | 200                       | 166               | 143.1  | 87.3 | 20.0  | 33.2           | 47.7  | 87.3 | 155 | 160           | 382           | 16.8          | 5.8                       |                        |
| 10 OGi 250 LA*   | 250                       | 207.5             | 178.8  | 107  | 25.0  | 41.5           | 59.6  | 107  | 194 | 160           | 382           | 20.9          | 7.3                       |                        |
| 4 OGi 260 LA     | 260                       | 223               | 186.3  | 128  | 26.0  | 44.6           | 62.1  | 128  | 124 | 206           | 491           | 20.8          | 8.2                       |                        |
| 5 OGi 325 LA     | 325                       | 275               | 233.1  | 160  | 32.5  | 55.8           | 77.7  | 160  | 124 | 206           | 491           | 22.9          | 7.9                       |                        |
| 6 OGi 370 LA     | 370                       | 313               | 268.2  | 188  | 37.0  | 62.6           | 89.4  | 188  | 124 | 206           | 491           | 24.7          | 7.5                       |                        |
| 7 OGi 410 LA     | 410                       | 347.5             | 303.0  | 217  | 41.0  | 69.5           | 101.0 | 217  | 124 | 206           | 491           | 26.6          | 7.3                       |                        |
| 8 OGi 440 LA     | 440                       | 381.5             | 339.0  | 246  | 44.0  | 76.3           | 113.0 | 246  | 124 | 206           | 491           | 28.5          | 7.1                       |                        |
| 9 OGi 470 LA     | 470                       | 415.5             | 375.0  | 247  | 47.0  | 83.1           | 125.0 | 247  | 124 | 206           | 491           | 30.6          | 6.9                       |                        |
| 10 OGi 530 LA    | 530                       | 465               | 420.0  | 303  | 53.0  | 93.0           | 140.0 | 303  | 145 | 206           | 491           | 34.0          | 8.1                       |                        |
| 11 OGi 580 LA    | 580                       | 515               | 465.0  | 332  | 58.0  | 103            | 155.0 | 332  | 166 | 206           | 491           | 38.3          | 9.8                       |                        |
| 12 OGi 620 LA    | 620                       | 565               | 513.0  | 361  | 62.0  | 113            | 171.0 | 361  | 166 | 206           | 491           | 40.0          | 9.4                       |                        |
| 12 OGi 730 LA    | 730                       | 640               | 579.0  | 402  | 73.0  | 128            | 193.0 | 402  | 254 | 210           | 491           | 50.3          | 17.5                      |                        |
| 14 OGi 800 LA    | 800                       | 705               | 636.0  | 459  | 80.0  | 141            | 212.0 | 459  | 254 | 210           | 491           | 52.6          | 15.9                      |                        |
| 16 OGi 880 LA    | 880                       | 765               | 687.0  | 496  | 88.0  | 153            | 229.0 | 496  | 254 | 210           | 491           | 56.6          | 15.5                      |                        |
| 19 OGi 1000 LA   | 1000                      | 850               | 762.0  | 551  | 100.0 | 170            | 254.0 | 551  | 254 | 210           | 491           | 62.5          | 14.9                      |                        |
| 16 OGi 1260 LA   | 1260                      | 1115              | 1002.0 | 674  | 126.0 | 223            | 334.0 | 674  | 233 | 210           | 666           | 78.2          | 18.3                      |                        |
| 18 OGi 1340 LA   | 1340                      | 1185              | 1065.0 | 721  | 134.0 | 237            | 355.0 | 721  | 233 | 210           | 666           | 85.2          | 19.7                      |                        |
| 20 OGi 1520 LA   | 1520                      | 1345              | 1209.0 | 820  | 152.0 | 269            | 403.0 | 820  | 275 | 210           | 666           | 95.2          | 22.3                      |                        |
| 22 OGi 1600 LA   | 1600                      | 1415              | 1272.0 | 863  | 160.0 | 283            | 424.0 | 863  | 275 | 210           | 666           | 103.0         | 23.3                      |                        |

\* Включая соединитель. Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

1.4. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы **GroE** с положительными пластинами большой поверхности и намазными отрицательными пластинами. Номинальная плотность электролита 1,22 кг/л. Емкость положительных пластин 25 Ач

| Время разряда, ч          | Параметры разряда |      |      |      |                |      |      |      | Размеры и вес |            |             |                        |                     |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------------|-------------|------------------------|---------------------|
|                           | Емкость, Ач       |      |      |      | Ток разряда, А |      |      |      | Длина, мм     | Ширина, мм | Высота*, мм | Вес с электролитом, кг | Вес электролита, кг |
|                           | 10                | 5    | 3    | 1    | 10             | 5    | 3    | 1    |               |            |             |                        |                     |
| Конечное напряжение, В/эл | 1.80              | 1.80 | 1.75 | 1.75 | 1.80           | 1.80 | 1.75 | 1.75 |               |            |             |                        |                     |
| 3 GroE 75                 | 75                | 76.5 | 68.4 | 50.7 | 7.50           | 15.3 | 22.8 | 50.7 | 182           | 153        | 411         | 17.5                   | 6.6                 |
| 4 GroE 100                | 100               | 102  | 91.2 | 67.6 | 10.0           | 20.4 | 30.4 | 67.6 | 182           | 153        | 411         | 19.7                   | 6.4                 |
| 5 GroE 125                | 125               | 127  | 114  | 84.5 | 12.5           | 25.5 | 38.0 | 84.5 | 182           | 153        | 411         | 21.9                   | 6.2                 |
| 6 GroE 150                | 150               | 153  | 136  | 101  | 15.0           | 30.6 | 45.6 | 101  | 182           | 153        | 411         | 24.1                   | 6.0                 |
| 7 GroE 175                | 175               | 178  | 159  | 118  | 17.5           | 35.7 | 53.2 | 118  | 182           | 153        | 411         | 26.3                   | 5.8                 |
| 8 GroE 200                | 200               | 204  | 182  | 135  | 20.0           | 40.8 | 60.8 | 135  | 182           | 228        | 411         | 33.2                   | 9.4                 |
| 9 GroE 225                | 225               | 229  | 205  | 152  | 22.5           | 45.9 | 68.4 | 152  | 182           | 228        | 411         | 35.4                   | 9.2                 |
| 10 GroE 250               | 250               | 255  | 228  | 169  | 25.0           | 51.0 | 76.0 | 169  | 182           | 228        | 411         | 37.6                   | 9.0                 |
| 11 GroE 275               | 275               | 280  | 250  | 185  | 27.5           | 56.1 | 83.6 | 185  | 182           | 228        | 411         | 39.8                   | 8.8                 |
| 12 GroE 300               | 300               | 306  | 273  | 202  | 30.0           | 61.2 | 91.2 | 202  | 182           | 228        | 411         | 42.0                   | 8.6                 |
| 13 GroE 325               | 325               | 331  | 296  | 219  | 32.5           | 66.3 | 98.8 | 219  | 182           | 338        | 411         | 52.5                   | 14.1                |
| 14 GroE 350               | 350               | 357  | 318  | 236  | 35.0           | 71.4 | 106  | 236  | 182           | 338        | 411         | 54.7                   | 13.8                |
| 15 GroE 375               | 375               | 382  | 342  | 253  | 37.5           | 76.5 | 114  | 253  | 182           | 338        | 411         | 56.9                   | 13.6                |
| 16 GroE 400               | 400               | 408  | 363  | 270  | 40.0           | 81.6 | 121  | 270  | 182           | 338        | 411         | 59.1                   | 13.3                |
| 17 GroE 425               | 425               | 433  | 387  | 287  | 42.5           | 86.7 | 129  | 287  | 182           | 338        | 411         | 61.3                   | 13.0                |
| 18 GroE 450               | 450               | 459  | 408  | 304  | 45.0           | 91.8 | 136  | 304  | 182           | 338        | 411         | 63.5                   | 12.7                |

\* Включая соединитель. Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

1.5. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы **GroE** с положительными пластинами большой поверхности и намазными отрицательными пластинами. Номинальная плотность электролита 1,22 кг/л. Емкость положительных пластин 100 Ач

|              |      |      |      |      |      |      |     |      |     |     |     |     |    |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 5 GroE 500   | 500  | 462  | 438  | 307  | 50.0 | 92.5 | 146 | 307  | 328 | 268 | 590 | 95  | 34 |
| 6 GroE 600   | 600  | 555  | 525  | 369  | 60.0 | 111  | 175 | 369  | 328 | 268 | 590 | 104 | 33 |
| 7 GroE 700   | 700  | 645  | 612  | 430  | 70.0 | 129  | 204 | 430  | 328 | 268 | 590 | 113 | 32 |
| 8 GroE 800   | 800  | 740  | 699  | 492  | 80.0 | 148  | 233 | 492  | 328 | 268 | 590 | 122 | 31 |
| 9 GroE 900   | 900  | 830  | 786  | 553  | 90.0 | 166  | 262 | 553  | 328 | 268 | 590 | 131 | 30 |
| 10 GroE 1000 | 1000 | 925  | 876  | 615  | 100  | 185  | 292 | 615  | 328 | 268 | 590 | 140 | 29 |
| 11 GroE 1100 | 1100 | 1015 | 963  | 676  | 110  | 203  | 321 | 676  | 328 | 268 | 590 | 149 | 28 |
| 12 GroE 1200 | 1200 | 1110 | 1050 | 738  | 120  | 222  | 350 | 738  | 328 | 348 | 590 | 170 | 39 |
| 13 GroE 1300 | 1300 | 1200 | 1137 | 799  | 130  | 240  | 379 | 799  | 328 | 348 | 590 | 179 | 38 |
| 14 GroE 1400 | 1400 | 1295 | 1224 | 861  | 140  | 259  | 408 | 861  | 328 | 348 | 590 | 188 | 37 |
| 15 GroE 1500 | 1500 | 1385 | 1314 | 922  | 150  | 277  | 438 | 922  | 328 | 348 | 590 | 197 | 36 |
| 16 GroE 1600 | 1600 | 1480 | 1401 | 984  | 160  | 296  | 467 | 984  | 328 | 438 | 590 | 222 | 49 |
| 17 GroE 1700 | 1700 | 1570 | 1488 | 1045 | 170  | 314  | 496 | 1045 | 328 | 438 | 590 | 231 | 48 |
| 18 GroE 1800 | 1800 | 1665 | 1575 | 1107 | 180  | 333  | 525 | 1107 | 328 | 438 | 590 | 240 | 47 |
| 19 GroE 1900 | 1900 | 1755 | 1662 | 1168 | 190  | 351  | 554 | 1168 | 328 | 438 | 590 | 249 | 46 |
| 20 GroE 2000 | 2000 | 1850 | 1752 | 1230 | 200  | 370  | 584 | 1230 | 328 | 438 | 590 | 258 | 45 |
| 21 GroE 2100 | 2100 | 1940 | 1839 | 1291 | 210  | 388  | 613 | 1291 | 328 | 528 | 590 | 285 | 58 |
| 22 GroE 2200 | 2200 | 2035 | 1926 | 1353 | 220  | 407  | 642 | 1353 | 328 | 528 | 590 | 294 | 57 |
| 23 GroE 2300 | 2300 | 2125 | 2013 | 1414 | 230  | 425  | 671 | 1414 | 328 | 528 | 590 | 303 | 56 |
| 24 GroE 2400 | 2400 | 2220 | 2100 | 1476 | 240  | 444  | 700 | 1476 | 328 | 528 | 590 | 312 | 55 |
| 25 GroE 2500 | 2500 | 2310 | 2190 | 1537 | 250  | 462  | 730 | 1537 | 328 | 573 | 590 | 325 | 60 |
| 26 GroE 2600 | 2600 | 2405 | 2277 | 1599 | 260  | 481  | 759 | 1599 | 328 | 573 | 590 | 334 | 59 |

\* Включая соединитель. Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

1.6. Стационарные свинцово-кислотные аккумуляторы **OCSM-LA** с трубчатыми положительными пластинами и отрицательными пластинами на основе решетки из тянутой меди. Номинальная плотность электролита, 1,26 кг/л

| Время разряда, ч          | Параметры разряда |      |      |      |                |      |      |      | Размеры и вес |               |                |                           |                        |
|---------------------------|-------------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|------------------------|
|                           | Емкость, Ач       |      |      |      | Ток разряда, А |      |      |      | Длина,<br>мм  | Ширина,<br>мм | Высота*,<br>мм | Вес с электролитом,<br>кг | Вес электролита,<br>кг |
|                           | 10                | 5    | 3    | 1    | 10             | 5    | 3    | 1    |               |               |                |                           |                        |
| Конечное напряжение, В/эл | 1.80              | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.80           | 1.80 | 1.75 | 1.70 |               |               |                |                           |                        |
| 2 OCSM 160                | 160               | 140  | 127  | 91.0 | 16.0           | 28.0 | 42.6 | 91.0 | 126           | 208           | 522            | 19.8                      | 8.4                    |
| 3 OCSM 240                | 240               | 210  | 191  | 136  | 24.0           | 42.0 | 63.9 | 136  | 126           | 208           | 522            | 22.6                      | 8.2                    |
| 4 OCSM 320                | 320               | 280  | 255  | 182  | 32.0           | 56.0 | 85.2 | 182  | 126           | 208           | 522            | 25.1                      | 7.9                    |
| 5 OCSM 400                | 400               | 350  | 318  | 227  | 40.0           | 70.0 | 106  | 227  | 126           | 208           | 522            | 28.3                      | 8.2                    |
| 6 OCSM 480                | 480               | 420  | 381  | 273  | 48.0           | 84.0 | 127  | 273  | 147           | 208           | 522            | 33.1                      | 9.7                    |
| 7 OCSM 560                | 560               | 490  | 447  | 318  | 56.0           | 98.0 | 149  | 318  | 168           | 208           | 522            | 37.9                      | 11.1                   |
| 5 OCSM 575                | 575               | 500  | 453  | 325  | 57.5           | 100  | 151  | 325  | 147           | 208           | 698            | 41.8                      | 13.4                   |
| 6 OCSM 690                | 690               | 600  | 543  | 399  | 69.0           | 120  | 181  | 399  | 147           | 208           | 698            | 45.4                      | 13.3                   |
| 7 OCSM 805                | 805               | 700  | 636  | 455  | 80.5           | 140  | 212  | 455  | 215           | 193           | 698            | 58.3                      | 17.3                   |
| 8 OCSM 920                | 920               | 800  | 726  | 520  | 92.0           | 160  | 242  | 520  | 215           | 193           | 698            | 61.9                      | 17.7                   |
| 9 OCSM 1035               | 1035              | 900  | 816  | 585  | 103,5          | 180  | 272  | 585  | 215           | 235           | 698            | 71.6                      | 21.6                   |
| 10 OCSM 1150              | 1150              | 1005 | 909  | 650  | 115            | 201  | 303  | 650  | 215           | 235           | 698            | 75.7                      | 21.8                   |
| 11 OCSM 1265              | 1265              | 1105 | 999  | 715  | 126,5          | 221  | 333  | 715  | 215           | 277           | 698            | 86.3                      | 26.5                   |
| 12 OCSM 1380              | 1380              | 1205 | 1089 | 780  | 138            | 241  | 363  | 780  | 215           | 277           | 698            | 88.9                      | 26.4                   |
| 11 OCSM 1595              | 1595              | 1350 | 1221 | 858  | 159,5          | 270  | 407  | 858  | 215           | 277           | 848            | 106                       | 33.3                   |
| 12 OCSM 1740              | 1740              | 1475 | 1332 | 936  | 174            | 295  | 444  | 936  | 215           | 277           | 848            | 110                       | 32.8                   |
| 14 OCSM 2030              | 2030              | 1720 | 1554 | 1092 | 203            | 344  | 518  | 1092 | 215           | 400           | 824            | 143                       | 47.8                   |
| 16 OCSM 2320              | 2320              | 1965 | 1775 | 1248 | 232            | 393  | 592  | 1248 | 215           | 400           | 824            | 152                       | 46.9                   |
| 18 OCSM 2610              | 2610              | 2210 | 1998 | 1404 | 261            | 442  | 666  | 1404 | 215           | 490           | 824            | 178                       | 57.9                   |
| 20 OCSM 2900              | 2900              | 2460 | 2220 | 1560 | 290            | 492  | 740  | 1560 | 215           | 490           | 824            | 186                       | 55.6                   |
| 22 OCSM 3190              | 3190              | 2705 | 2442 | 1716 | 319            | 541  | 814  | 1716 | 215           | 580           | 824            | 214                       | 69,0                   |
| 24 OCSM 3480              | 3480              | 2950 | 2664 | 1872 | 348            | 590  | 888  | 1872 | 215           | 580           | 824            | 222                       | 67.1                   |

\* Высота может изменяться в зависимости от установленной пробки.

## Методы заряда и требования к установке и эксплуатации.

### 1. Методы заряда.

Рекомендуемые величины тока и напряжения для различных режимов заряда изложены в п. 2.6. Инструкции по эксплуатации.

Расшифровка используемых обозначений:

W – режим постоянной мощности (или постоянного сопротивления);

U – режим постоянного напряжения;

I – режим постоянного тока;

o – точка переключения;

a – отключение от зарядного устройства.

Заряд в зависимости от типа аккумуляторов и характеристик зарядно-выпрямительного оборудования может проводиться одним из следующих методов:

#### 1.1. Метод заряда IU (постоянный ток / постоянное напряжение).

Метод включает два этапа заряда:

– заряд постоянным током. Напряжение при этом возрастает. При достижении напряжением величины напряжения непрерывного подзаряда (см. п. 2.3) следует перейти ко второй ступени заряда;

– заряд постоянным напряжением. Ток заряда при этом уменьшается.




Рис. 1 Зависимость тока и напряжения заряда от времени в режиме IU без ступени ускоренного заряда.

#### 1.2. Метод заряда IUoU (постоянный ток/ постоянное напряжение с переключением).

Метод включает ступень ускоренного заряда при напряжении выше напряжения непрерывного подзаряда:

– заряд постоянным током. Напряжение при этом возрастает. При достижении напряжением величины напряжения ускоренного заряда следует перейти ко второй ступени заряда;

– заряд при повышенном напряжении. Ток заряда при этом уменьшается. Время заряда при повышенном напряжении должно быть ограничено (см. п. 2.4). Далее следует переключение в режим непрерывного подзаряда;

– заряд постоянным напряжением (см. п. 2.3). Фаза заряда при повышенном напряжении может отсутствовать. В этом случае после ступени заряда постоянным током сразу же следует переход в режим непрерывного подзаряда.

#### 1.3. Метод заряда I (постоянный ток).

В режиме I заряд производится постоянным током. Напряжение при этом увеличивается до рекомендуемого значения. Затем следу-

ет либо отключение батареи от зарядного устройства, либо переход в режим заряда меньшим током, либо переключение в режим заряда при постоянном напряжении. Признаком окончания заряда является постоянство плотности электролита и напряжения на элементах в течение 2-х часов.




Рис. 2 Зависимость тока и напряжения заряда от времени в режиме IU, включая фазу ускоренного заряда (IUoU).

#### 1.4. Метод заряда W (постоянная мощность).

Метод W называют также зарядом при постоянном активном сопротивлении или режимом заряда падающим током.




Рис. 3 Зависимость тока и напряжения заряда от времени в режиме I.

Заряд постоянной мощностью проводится при ограничении тока начала заряда и напряжения окончания заряда.

Признаком окончания заряда является постоянство плотности электролита и напряжения на элементах в течение 2-х часов.




Рис. 4 Зависимость тока и напряжения заряда от времени в режиме W.

## 2. Требования к вентиляции аккумуляторного помещения.

### 2.1. Вычисление скорости воздухообмена.

Минимальная скорость воздухообмена для вентиляции места расположения батареи или аккумуляторного отсека рассчитывается по формуле:

$$Q = 0,05 \times n \times I_{\text{gas}} \times C_{\text{rt}} \times 10^{-3} \text{ [м}^3/\text{час]},$$

где n – количество элементов в батарее;

$C_{\text{rt}}$  – емкость 10-часового разряда свинцово-кислотных элементов до напряжения 1,8 В при температуре 20°C;

$I_{\text{gas}}$  [мА/Ач] – ток газовой выделения для поддерживающего или ускоренного заряда.

Характерные значения  $I_{\text{gas}}$  для зарядов по IU-профилю и U-профилю в зависимости от режима работы и типа свинцово-кислотного аккумулятора (для рабочей температуры до +40°C) составляют для поддерживающего заряда 5мА/Ач и для ускоренного заряда – 20мА/Ач.

### 2.2. Вычисление размера вентиляционного отверстия.

В случае естественной вентиляции помещения минимальная площадь вентиляционного отверстия [см<sup>2</sup>] оценивается как  $A \geq 28 \times Q$  при условии, что скорость перемещения воздуха не менее 0,1 м/с.

При невозможности организации естественной вентиляции, отвечающей данным требованиям, могут применяться специальные вытяжные трубы или каналы, а также принудительная вентиляция. Двери и окна могут лишь тогда считаться вентиляционными отверстиями, когда установлено, что они при любых обстоятельствах в процессе заряда будут открыты. Вытяжные отверстия не должны находиться рядом с заборными каналами других вентиляционных систем. Поступающий воздух должен быть чистым, не содержать горючих компонентов.

### 2.3. Вычисление свободного объема воздуха $V_t$

Свободный объем воздуха  $V_t$  определяется как:

$$V_t = V_1 - V_2, \text{ где}$$

$V_1$  – общий объем воздуха (м<sup>3</sup>);

$V_2$  – объем батареи и другого оборудования в помещении (м<sup>3</sup>).

### 2.4. Соотношение свободного объема воздуха $V_t$ [м<sup>3</sup>] и потока циркулирующего воздуха Q [м<sup>3</sup>/ч].

Оценивается соотношение свободного объема воздуха  $V_t$  [м<sup>3</sup>] и потока циркулирующего воздуха Q [м<sup>3</sup>/ч].

Если  $V_t > 2,5 \times Q$ , то достаточно односторонней естественной вентиляции.

Если  $V_t < 2,5 \times Q$ , то следует предусмотреть двустороннюю естественную вентиляцию. Это означает, что необходимо расположить вентиляционное отверстие площади A внизу на одной стороне помещения, а другое той же площади – на противоположной стороне в верхней зоне.

Один из примеров организации двусторонней естественной вентиляции аккумуляторного помещения приведен на рисунке 5.

При невозможности выполнить изложенные выше требования с использованием естественной вентиляции следует применять принудительную приточно-вытяжную вентиляцию аккумуляторного помещения.




Рис. 5 Организация двусторонней естественной вентиляции.

### 2.5. Указание по установке оборудования вблизи аккумуляторов.

Для безопасной эксплуатации малообслуживаемых аккумуляторов с жидким электролитом, особенно при использовании метода заряда постоянным током, требуется принудительная вентиляция. Запрещается устанавливать в аккумуляторном помещении оборудование, которое может служить источником искр или пламени, а также приборы накаливания (с температурой поверхности более 300 °С).

### 2.6. Недозаряд / перезаряд батареи.

Как недозаряд, так и перезаряд аккумуляторной батареи приводят к сокращению ее фактического срока службы относительно ожидаемого.

Причиной недозаряда является:

- заниженное напряжение и/или ток заряда.
- Причиной перезаряда является:
- чрезмерная продолжительность ускоренных зарядов;
- завышенный ток заряда;
- завышенное напряжение непрерывного подзаряда.

Для предупреждения недозаряда или перезаряда батареи необходимо отрегулировать зарядное устройство. Величина напряжения должна соответствовать рекомендуемой производителем для текущего режима и фазы заряда. Минимальный начальный зарядный ток должен обеспечиваться на уровне  $0,05 \times C_{10}$ , рекомендуемые значения тока заряда указаны в Инструкции по эксплуатации.

## 3. Контроль сопротивления изоляции между аккумулятором и землей или массой.

### 3.1. Общее.

Новые аккумуляторы имеют по отношению к земле высокое сопротивление изоляции. Из-за зарядов, разрядов, прочих воздействий на поверхности аккумулятора образуется некоторое количество проводящих пленок. Из-за них прежде высокое сопротивление изоляции снижается. Поэтому следует держать батареи в чистоте. Кроме того, время от времени следует измерять сопротивление изоляции. При измерении сопротивления изоляции между батареями и землей (или массой) получаем значение сопротивления, кото-

рое включает в себя все проходящие между полюсами аккумуляторов к земле (массе) изоляционные цепи. Практически измеряется, таким образом, параллельное соединение отдельных сопротивлений  $R_1, R_2, R_3$  и т.д. между полюсами аккумулятора и землей (рис. 6). Существующие между аккумуляторами прямые пути, которые не протекают через землю, не будут включены при этом в схему.




Рис. 6

Для параллельного подключения отдельных сопротивлений получаем простую схему замещения, при которой все сконцентрировано в общем сопротивлении изоляции  $R_{\text{общ}}$  между землей E и потенциалом земли батареи  $E_6$  (рис. 7).




Рис. 7

Точка потенциала земли относительно земли имеет напряжение 0В. С обеих сторон от этой точки напряжения  $U_0$  имеют противоположные математические знаки между отдельными полюсами батареи и землей (рис. 8).




Рис. 8

### 3.2. Подготовительные работы.

Перед измерениями следует, по возможности, отсоединить батарею (на концевых выводах) от внешней цепи тока, чтобы ее сопротивление изоляции не влияло на измерения. Имеющееся заземление полюса батареи следует отключить.

### 3.3. Проведение измерений.

#### 3.3.1. Измерение с помощью омметра

(рис. 9).

Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи измеряется между потенциалом земли батареи  $E_6$  и массой E. Потенциал  $E_6$  определяется при замере напряжений отдельных элементов по отношению к массе, например, по отношению к металлическому шкафу,

стеллажу или любой другой металлической точке массы. Омметр должен иметь источник напряжения не менее 100В.




Рис. 9

#### 3.3.2. Измерение с помощью вольтметра.

(рис. 10).

Измеряются напряжение батареи U и значения напряжений  $U_1$  и  $U_2$  между концевыми выводами и массой E. Напряжения  $U_1$  и  $U_2$  должны быть измерены в одинаковых пределах измерений. Сопротивление изоляции определяется, как:

$$R_{\text{общ}} = \left( \frac{U}{U_1 + U_2} - 1 \right) R_{\text{инстр}}$$

где  $R_{\text{инстр}}$  = внутреннее сопротивление вольтметра в пределах измерений для  $U_1$  и  $U_2$ .

В случае, если

$$\frac{U}{U_1 + U_2} < 1,1$$

следует выбрать меньшее значение внутреннего сопротивления вольтметра по отношению к сопротивлению изоляции (пределы измерения переключить на меньшие напряжения).

В случае, если

$$\frac{U}{U_1 + U_2} > 20$$

следует увеличить внутреннее сопротивление вольтметра (переключить пределы измерений на более высокие напряжения).




Рис. 10

#### 3.3.3. Измерение с помощью амперметра.

(рис. 11).

Для начала измеряется напряжение батареи U или разность потенциалов U между двумя полюсами батареи с обеих сторон точки потенциала земли  $E_6$ . С помощью амперметра измеряются токи утечки  $I_1$  и  $I_2$  от полюсов батареи к массе E. Сопротивление изоляции определяется как:

$$R_{\text{общ}} = \left( \frac{U}{I_1 + I_2} \right) - R_{\text{инстр}}$$

где  $R_{\text{инстр}}$  – внутреннее сопротивление амперметра (измерения следует начинать с пределов измерений для больших токов).




Рис. 11

### 3.4. Требования.

Новые батареи (до 1 года, при условии их применения в буферном режиме в помещениях, шкафах, ящиках) должны иметь сопротивление изоляции не менее 1 МОм относительно земли (массы). Для батарей, находящихся в эксплуатации, следует поддерживать соответствующее значение сопротивления изоляции. Оно должно составлять для стационарных батарей не менее 100 Ом на каждый В номинального напряжения. Для других батарей

нижней границей является значение 50 Ом на каждый В номинального напряжения, при этом общее значение сопротивления изоляции всей батареи должно быть не менее 1000 Ом. Если из-за каких-либо эксплуатационных причин требуются более высокие значения сопротивления изоляции, то необходимо принять особые меры по увеличению изоляции.

## Приложение 3

### Инструкция по приготовлению электролита

Если в вашем распоряжении имеется концентрированная серная кислота, ее необходимо разбавить до соответствующей плотности. Чистота используемой воды при этом должна соответствовать требованиям DIN 43530, часть 4 (Приложение 4) или ГОСТ 6709-72 (вода). Качество и химический состав серной кислоты должны соответствовать требованиям ГОСТ 667-73 (кислота, сорт высший). По завершению разбавления кислоты до необходимой

плотности следует проконтролировать соответствие чистоты полученного электролита нормам DIN 43530, часть 2 (Приложение 4).

#### Пример:

Требуется 40 л электролита плотностью 1,25 кг/л. В распоряжении имеется кислота плотностью 1,71 кг/л.

По таблице следует найти точку А пересечения вертикальной пунктирной линии, соответствующей требуемой плотности элек-

тролита 1,25 кг/л на горизонтальной оси, с косой сплошной линией, соответствующей плотности разбавляемой кислоты 1,71 кг/л. Влево от точки А проводится горизонтальная пунктирная линия до пересечения сначала с наклонной сплошной градуированной осью, а затем с вертикальной градуированной осью.

На вертикальной осевой снизу вверх считывается количество разбавляемой кислоты (здесь - 32л), а на наклонной оси сверху вниз - количество дистиллированной воды (здесь - 68 л), требующееся для получения электролита необходимой плотности (1,25 кг/л).

Соответственно, для 40л такого электролита потребуется:

$$0,4 \times 32 = 12,8 \text{ литров кислоты}$$

$$\text{плотностью } 1,71 \text{ кг/л и}$$


$$0,4 \times 68 = 27,2 \text{ литров воды.}$$

При разбавлении серной кислоты следует соблюдать высочайшую осторожность! Следует работать в защитных очках и перчатках.

Концентрированную серную кислоту можно доливать в воду только очень тонкой струей и при постоянном перемешивании полученного раствора. Никогда нельзя поступать наоборот! **НЕЛЬЗЯ ДОЛИВАТЬ ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ В КОНЦЕНТРИРОВАННУЮ СЕРНУЮ КИСЛОТУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИВОДИТ К ВЗРЫВОПОДОБНОМУ ВЫПЛЕСКУ ГОРЯЧЕЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ!**

При соединении концентрированной серной кислоты с водой выделяется теплота, по этой причине раствор сильно нагревается.

Из-за высоких температур запрещается использовать для разбавления стеклянные емкости. Следует применять только емкости из жесткой резины, жаростойкие пластмассовые ящики или предусмотренные для этих целей специальные сосуды.



## Электролит и дистиллированная вода.

Электролит для заполнения элементов и дистиллированная вода, используемая для доливки, должны соответствовать требованиям к чистоте стандарта DIN 43530.

### 1. Очищенная вода для аккумуляторов (Извлечение из DIN 43530, часть 4).

Задачей данного стандарта является установление признаков и контрольных значений по чистоте и свойствам воды для приготовления электролита и доливки в аккумуляторы.

#### 1.1. Физические требования.

Вода должна быть прозрачной, не иметь запаха и маслянистых пятен, допустимый водородный показатель pH составляет 5-7, электропроводность не должна превышать 30 мкС/см.

#### 1.2. Химические требования.

Содержание примесей в очищенной воде не должно превышать значений, указанных в таблице 1 настоящего Приложения.

Табл. 1

|   | Загрязнения  | мг/л, макс |
|---|--|------------|
| 1 | Накипь (невыпариваемый остаток)  | 10         |
| 2 | Окисляемые органические соединения, рассчитано как расход $KMnO_4$                         | 20         |
| 3 | Металлы сероводородной группы: (Pb, Sb, As, Sn, Bi, Cu, Cd) отдельно по каждому все вместе | 1<br>2     |
| 4 | Металлы аммониево-сульфидной группы: отдельно по каждому все вместе                        | 1<br>2     |
| 5 | Галогены (рассчитано как хлориды)  | 1          |
| 6 | Соединения азота в форме аммиака   | 50         |
| 7 | Соединения азота в иной форме (рассчитано как нитраты)                                     | 10         |

#### 1.3. Хранение очищенной воды.

Не использовать металлические емкости для хранения очищенной воды, так как из металла возможно высвобождение ионов.

Хранить воду необходимо в сосудах из стекла, эбонита, полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида или других пластмасс. Используемые шланги должны быть изготовлены из ПВХ, резины или полиэтилена.

Рекомендуется хранить очищенную воду в воздухонепроницаемых сосудах, так как из воздуха абсорбируется двуокись углерода, что повышает проводимость воды.

### 2. Электролит для аккумуляторов (Извлечение из DIN 43530, часть 2) .

Задачей данного стандарта является установление признаков и контрольных значений по чистоте и свойствам электролита для свинцово-кислотных аккумуляторов.

#### 2.1. Физические требования.

Значение плотности заливаемого электролита должно соответствовать типу используемого аккумулятора.

#### 2.2. Химические требования.

Содержание примесей в разбавленной серной кислоте для заливки или эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов плотностью от 1,20 до 1,28 кг/л не должно превышать значений, указанных в таблице 2.

\* для заливаемого электролита

Табл. 2

|    | Загрязнения  | мг/л, макс * |
|----|--|--------------|
| 1  | Металлы платиновой группы  | 0,05         |
| 2  | Медь   | 0,5          |
| 3  | Металлы сероводородной группы, кроме свинца (Sb, As, Sn, Bi, Cu, Cd) отдельно по каждому все вместе      | 1<br>2       |
| 4  | Марганец, хром, титан отдельно по каждому  | 0,2          |
| 5  | Железо   | 30           |
| 6  | Другие металлы аммониево-сульфидной группы, напр. Co, Ni (кроме Al и Zn), отдельно по каждому все вместе | 1<br>2       |
| 7  | Галогены   | 5            |
| 8  | Азот в виде ионов аммония  | 50           |
| 9  | Азот в других формах (напр. азотная кислота)   | 10           |
| 10 | Летучие органические кислоты (рассчитано как уксусная кислота)   | 20           |
| 11 | Окисляемые органические соединения (рассчитано как расход $KMnO_4$ )                                     | 30           |
| 12 | Остаток после выпаривания, удаления дымящихся фракций и отжига   | 250          |

#### Внимание:

Не допускается использовать электролит без проведения его химического анализа на соответствие нормам DIN 43540 с обязательным протоколированием результатов анализа и извещением фирмы-производителя (поставщика). Исключение составляет лишь тот случай, когда электролит входит в комплект поставки аккумуляторной батареи. В противном случае, фирма-производитель вправе отказаться от выполнения гарантийных обязательств.

#### Нейтрализация пролитого электролита.

Пролитый электролит необходимо нейтрализовать. В таблице приведены количества реагентов для нейтрализации 1 литра электролита.

Табл. 3

| Плотность электролита | Количество используемого реагента |                 |                  |                  |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       | CaO, кг                           | $Na_2CO_3$ , кг | NaOH, 20% р-р, л | NaOH, 45% р-р, л |
| 1,22                  | 0,21                              | 0,40            | 1,50             | 0,66             |
| 1,24                  | 0,23                              | 0,44            | 1,65             | 0,73             |
| 1,26                  | 0,25                              | 0,48            | 1,80             | 0,80             |

## Напряжение элементов/блоков и значение плотности электролита во всех элементах в конце ввода в эксплуатацию после переключения в режим постоянного подзаряда.

Монтаж осуществлен: \_\_\_\_\_ ФИО, организация \_\_\_\_\_ Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Ввод в эксплуатацию осуществлен: \_\_\_\_\_ ФИО, организация \_\_\_\_\_ Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

| № элемента/блока | Напряжение, (В) | Плотность, (кг/л) | № элемента/блока | Напряжение, (В) | Плотность, (кг/л) | № элемента/блока | Напряжение, (В) | Плотность, (кг/л) |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1                |                 |                   | 46               |                 |                   | 91               |                 |                   |
| 2                |                 |                   | 47               |                 |                   | 92               |                 |                   |
| 3                |                 |                   | 48               |                 |                   | 93               |                 |                   |
| 4                |                 |                   | 49               |                 |                   | 94               |                 |                   |
| 5                |                 |                   | 50               |                 |                   | 95               |                 |                   |
| 6                |                 |                   | 51               |                 |                   | 96               |                 |                   |
| 7                |                 |                   | 52               |                 |                   | 97               |                 |                   |
| 8                |                 |                   | 53               |                 |                   | 98               |                 |                   |
| 9                |                 |                   | 54               |                 |                   | 99               |                 |                   |
| 10               |                 |                   | 55               |                 |                   | 100              |                 |                   |
| 11               |                 |                   | 56               |                 |                   | 101              |                 |                   |
| 12               |                 |                   | 57               |                 |                   | 102              |                 |                   |
| 13               |                 |                   | 58               |                 |                   | 103              |                 |                   |
| 14               |                 |                   | 59               |                 |                   | 104              |                 |                   |
| 15               |                 |                   | 60               |                 |                   | 105              |                 |                   |
| 16               |                 |                   | 61               |                 |                   | 106              |                 |                   |
| 17               |                 |                   | 62               |                 |                   | 107              |                 |                   |
| 18               |                 |                   | 63               |                 |                   | 108              |                 |                   |
| 19               |                 |                   | 64               |                 |                   | 109              |                 |                   |
| 20               |                 |                   | 65               |                 |                   | 110              |                 |                   |
| 21               |                 |                   | 66               |                 |                   | 111              |                 |                   |
| 22               |                 |                   | 67               |                 |                   | 112              |                 |                   |
| 23               |                 |                   | 68               |                 |                   | 113              |                 |                   |
| 24               |                 |                   | 69               |                 |                   | 114              |                 |                   |
| 25               |                 |                   | 70               |                 |                   | 115              |                 |                   |
| 26               |                 |                   | 71               |                 |                   | 116              |                 |                   |
| 27               |                 |                   | 72               |                 |                   | 117              |                 |                   |
| 28               |                 |                   | 73               |                 |                   | 118              |                 |                   |
| 29               |                 |                   | 74               |                 |                   | 119              |                 |                   |
| 30               |                 |                   | 75               |                 |                   | 120              |                 |                   |
| 31               |                 |                   | 76               |                 |                   | 121              |                 |                   |
| 32               |                 |                   | 77               |                 |                   | 122              |                 |                   |
| 33               |                 |                   | 78               |                 |                   | 123              |                 |                   |
| 34               |                 |                   | 79               |                 |                   | 124              |                 |                   |
| 35               |                 |                   | 80               |                 |                   | 125              |                 |                   |
| 36               |                 |                   | 81               |                 |                   | 126              |                 |                   |
| 37               |                 |                   | 82               |                 |                   | 127              |                 |                   |
| 38               |                 |                   | 83               |                 |                   | 128              |                 |                   |
| 39               |                 |                   | 84               |                 |                   | 129              |                 |                   |
| 40               |                 |                   | 85               |                 |                   | 130              |                 |                   |
| 41               |                 |                   | 86               |                 |                   | 131              |                 |                   |
| 42               |                 |                   | 87               |                 |                   | 132              |                 |                   |
| 43               |                 |                   | 88               |                 |                   | 133              |                 |                   |
| 44               |                 |                   | 89               |                 |                   | 134              |                 |                   |
| 45               |                 |                   | 90               |                 |                   | 135              |                 |                   |

Средняя температура электролита \_\_\_\_\_ °С

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_г.

Измерения проводил \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

### Форма аккумуляторного журнала\*

Предприятие: \_\_\_\_\_ Объект: \_\_\_\_\_  
 Аккумуляторная батарея типа \_\_\_\_\_ Ач. Номинальное напряжение: \_\_\_\_\_ В.  
 Батарея получена (дата): \_\_\_\_\_ Введена в эксплуатацию (дата): \_\_\_\_\_  
 Дата проведения измерений: \_\_\_\_\_ Температура окружающей среды \_\_\_\_\_ °С  
 Общее напряжение на батарее: \_\_\_\_\_ Подпись ответственного лица: \_\_\_\_\_

| № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °С | № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °С | № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °С 1 |
|------|------|---------|-------|------|------|---------|-------|------|------|---------|---------|
| 1    |      |         |       | 41   |      |         |       | 81   |      |         |         |
| 2    |      |         |       | 42   |      |         |       | 82   |      |         |         |
| 3    |      |         |       | 43   |      |         |       | 83   |      |         |         |
| 4    |      |         |       | 44   |      |         |       | 84   |      |         |         |
| 5    |      |         |       | 45   |      |         |       | 85   |      |         |         |
| 6    |      |         |       | 46   |      |         |       | 86   |      |         |         |
| 7    |      |         |       | 47   |      |         |       | 87   |      |         |         |
| 8    |      |         |       | 48   |      |         |       | 88   |      |         |         |
| 9    |      |         |       | 49   |      |         |       | 89   |      |         |         |
| 10   |      |         |       | 50   |      |         |       | 90   |      |         |         |
| 11   |      |         |       | 51   |      |         |       | 91   |      |         |         |
| 12   |      |         |       | 52   |      |         |       | 92   |      |         |         |
| 13   |      |         |       | 53   |      |         |       | 93   |      |         |         |
| 14   |      |         |       | 54   |      |         |       | 94   |      |         |         |
| 15   |      |         |       | 55   |      |         |       | 95   |      |         |         |
| 16   |      |         |       | 56   |      |         |       | 96   |      |         |         |
| 17   |      |         |       | 57   |      |         |       | 97   |      |         |         |
| 18   |      |         |       | 58   |      |         |       | 98   |      |         |         |
| 19   |      |         |       | 59   |      |         |       | 99   |      |         |         |
| 20   |      |         |       | 60   |      |         |       | 100  |      |         |         |
| 21   |      |         |       | 61   |      |         |       | 101  |      |         |         |
| 22   |      |         |       | 62   |      |         |       | 102  |      |         |         |
| 23   |      |         |       | 63   |      |         |       | 103  |      |         |         |
| 24   |      |         |       | 64   |      |         |       | 104  |      |         |         |
| 25   |      |         |       | 65   |      |         |       | 105  |      |         |         |
| 26   |      |         |       | 66   |      |         |       | 106  |      |         |         |
| 27   |      |         |       | 67   |      |         |       | 107  |      |         |         |
| 28   |      |         |       | 68   |      |         |       | 108  |      |         |         |
| 29   |      |         |       | 69   |      |         |       | 109  |      |         |         |
| 30   |      |         |       | 70   |      |         |       | 110  |      |         |         |
| 31   |      |         |       | 71   |      |         |       | 111  |      |         |         |
| 32   |      |         |       | 72   |      |         |       | 112  |      |         |         |
| 33   |      |         |       | 73   |      |         |       | 113  |      |         |         |
| 34   |      |         |       | 74   |      |         |       | 114  |      |         |         |
| 35   |      |         |       | 75   |      |         |       | 115  |      |         |         |
| 36   |      |         |       | 76   |      |         |       | 116  |      |         |         |
| 37   |      |         |       | 77   |      |         |       | 117  |      |         |         |
| 38   |      |         |       | 78   |      |         |       | 118  |      |         |         |
| 39   |      |         |       | 79   |      |         |       | 119  |      |         |         |
| 40   |      |         |       | 80   |      |         |       | 120  |      |         |         |

Дата очередной проверки: \_\_\_\_\_ Температура окружающей среды: \_\_\_\_\_ °C  
 Общее напряжение на батарее: \_\_\_\_\_ Подпись ответственного лица: \_\_\_\_\_

| № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °C | № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °C | № эл | U, В | ρ, кг/л | t, °C 1 |
|------|------|---------|-------|------|------|---------|-------|------|------|---------|---------|
| 1    |      |         |       | 41   |      |         |       | 81   |      |         |         |
| 2    |      |         |       | 42   |      |         |       | 82   |      |         |         |
| 3    |      |         |       | 43   |      |         |       | 83   |      |         |         |
| 4    |      |         |       | 44   |      |         |       | 84   |      |         |         |
| 5    |      |         |       | 45   |      |         |       | 85   |      |         |         |
| 6    |      |         |       | 46   |      |         |       | 86   |      |         |         |
| 7    |      |         |       | 47   |      |         |       | 87   |      |         |         |
| 8    |      |         |       | 48   |      |         |       | 88   |      |         |         |
| 9    |      |         |       | 49   |      |         |       | 89   |      |         |         |
| 10   |      |         |       | 50   |      |         |       | 90   |      |         |         |
| 11   |      |         |       | 51   |      |         |       | 91   |      |         |         |
| 12   |      |         |       | 52   |      |         |       | 92   |      |         |         |
| 13   |      |         |       | 53   |      |         |       | 93   |      |         |         |
| 14   |      |         |       | 54   |      |         |       | 94   |      |         |         |
| 15   |      |         |       | 55   |      |         |       | 95   |      |         |         |
| 16   |      |         |       | 56   |      |         |       | 96   |      |         |         |
| 17   |      |         |       | 57   |      |         |       | 97   |      |         |         |
| 18   |      |         |       | 58   |      |         |       | 98   |      |         |         |
| 19   |      |         |       | 59   |      |         |       | 99   |      |         |         |
| 20   |      |         |       | 60   |      |         |       | 100  |      |         |         |
| 21   |      |         |       | 61   |      |         |       | 101  |      |         |         |
| 22   |      |         |       | 62   |      |         |       | 102  |      |         |         |
| 23   |      |         |       | 63   |      |         |       | 103  |      |         |         |
| 24   |      |         |       | 64   |      |         |       | 104  |      |         |         |
| 25   |      |         |       | 65   |      |         |       | 105  |      |         |         |
| 26   |      |         |       | 66   |      |         |       | 106  |      |         |         |
| 27   |      |         |       | 67   |      |         |       | 107  |      |         |         |
| 28   |      |         |       | 68   |      |         |       | 108  |      |         |         |
| 29   |      |         |       | 69   |      |         |       | 109  |      |         |         |
| 30   |      |         |       | 70   |      |         |       | 110  |      |         |         |
| 31   |      |         |       | 71   |      |         |       | 111  |      |         |         |
| 32   |      |         |       | 72   |      |         |       | 112  |      |         |         |
| 33   |      |         |       | 73   |      |         |       | 113  |      |         |         |
| 34   |      |         |       | 74   |      |         |       | 114  |      |         |         |
| 35   |      |         |       | 75   |      |         |       | 115  |      |         |         |
| 36   |      |         |       | 76   |      |         |       | 116  |      |         |         |
| 37   |      |         |       | 77   |      |         |       | 117  |      |         |         |
| 38   |      |         |       | 78   |      |         |       | 118  |      |         |         |
| 39   |      |         |       | 79   |      |         |       | 119  |      |         |         |
| 40   |      |         |       | 80   |      |         |       | 120  |      |         |         |

\* Данный аккумуляторный журнал можно рассматривать как пример. Допускается его ведение в соответствии с различными отраслевыми нормами, однако, с обязательным указанием приведенной в данном журнале информации.



Москва: т/ф.:495/228 1313, 223 4581 Владивосток: т/ф.:4232/ 410 616; 535 399 Екатеринбург: т/ф.:343/365 9197; 371 2351  
Казань: т:843/518 7705 Красноярск: т/ф.:391/254 4633; 290 6350 Н.Новгород: т/ф.:831/416 0606/14  
Новосибирск: т/ф.:383/346 5059; 212 5816 Ростов-на-Дону: т/ф.:863/201 1235/36; 236 6865  
Самара: т/ф.:846/302 0819; 222 0841 Санкт-Петербург: т/ф.:812/327 2065

[www.aku-vertrieb.ru](http://www.aku-vertrieb.ru)