

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ТС RU C-CN.ME77.B.01808Серия RU № **0125805****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации продукции ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", Адрес: 141400, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29, Фактический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, 29, Телефон: 74957812587, Факс: (495) 7812588, E-mail: oc.elmash@gmail.com, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.11ME77, выдан 13.05.2010 Ростехрегулированием

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью, ООО "Чинт Электрик", Адрес: 115088, Россия, г Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 33, помещение 5, ОГРН: 1107746822700, Телефон: +74956656340, Факс: +74956656340, E-mail: zdhai@chint.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD, Адрес: Китай, №1, Chint Road, Chint Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang, P.R.China, 325603, Телефон: +8657762777779825, Факс: +8657762775769

**ПРОДУКЦИЯ**

Устройства автоматического ввода резерва, моделей: NZ7-63 S/H (3P, 4P, ИНОМ. 10А, 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А); NZ7-125 S/H (3P, 4P, ИНОМ. 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А, 80А, 100А, 125А); NZ7-250 S/H (3P, 4P, ИНОМ. 100А, 125А, 160А, 180А, 200А, 225А, 250А); NZ7-400 S/H (3P, 4P, ИНОМ. 250А, 315А, 350А, 400А); NZ7-630 S/H (3P, 4P, ИНОМ. 400А, 500А, 630А), Серийный выпуск, в соответствии с IEC 60947-6-1

КОД ТН ВЭД ТС 853620**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокол испытаний № 25Н9ЕМ/ТС от 29.09.2014, РОСС RU.0001.21МИ04, Испытательный центр ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции", от 13.05.2010 по 13.05.2015; акт анализа состояния производства № ПП-41/2014 от 25.04.2014 ОС ООО "Элмаш" (№ РОСС RU.0001.11ME77, срок действия до 13.05.2015); схема сертификации: 1с,

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия, срок хранения и срок службы: условия хранения по группе «С» ГОСТ 15150, срок хранения 2 года. Гарантийный срок- 12 месяцев со дня продажи устройства.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

30.09.2014

ПО

29.09.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ю.Н. Никитин

(инициалы, фамилия)

В.А. Дружинин

(инициалы, фамилия)